

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Набережные Челны
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ХОРЕОГРАФИЧЕСКО-
ГО ИСКУССТВА № 17»
(МАУ ДО «ДШХИ № 17»)

Улица Татарстан, дом 14
город Набережные Челны, Республика Татарстан, 423825

Яр Чаллы шәһәренен
«17 НЧЕ БАЛАЛАР ХОРЕОГРАФИЯ
СӘНГАТЬ МӘКТӘБЕ»
өстәмә белем муниципаль автономияле уч-
реждениесе
(ӨБМАУ «17 нче хореография мәктәбе»)

Татарстан ур., 14
Яр Чаллы шәһәре, Татарстан Республикасы, 423825

Тел./факс (8552) 54-58-89, E-mail: Sh17.Nc@tatar.ru, ch21_chelny@mail.ru

**Информация по устранению выявленных нарушений
по Предписанию РОСТЕХНАДЗОРА от 11.04.2017 года № 43-21-30-057
МАУДО «Детская школа хореографического искусства № 17»**

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Устранение выявленных нарушений	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
Соблюдения требований законодательства по энергетической безопасности при эксплуатации электроустановок.			
1.	Не обеспечена надежная и безопасная эксплуатация электроустановок, отсутствуют надписи с наименованием включаемых устройств, диспетчерские наименования на лицевых и оборотных сторонах распределительных щитах. Фотография №1.	Замечание устранено. Имеются надписи с наименованием включаемых устройств диспетчерские наименования на лицевых и оборотных сторонах распределительных щитах. Фотография №1.	01.06.2017
2.	Не обеспечена надежная и безопасная эксплуатация электроустановок, приказом по учреждению № 7 от 12.01.2017 ответственным за электрохозяйство назначен электромонтер Протасов Василий Петрович.	Замечание устранено.	20.06.2017
3.	Не обеспечена надежная и безопасная эксплуатация электроустановок, не составлена электрическая схема электроснабжения МАУ ДО «ДШХИ №17» с указанием: установленной мощности всех потребителей электроэнергии (светильники, нагревательные электроприборы и др.), марки и тока расцепителя пускорегулирующей аппаратуры (пускатели, пусковые кнопки, выключатели и др.), протяженности электросетей (кабели, провода), марок и сечения, способов прокладки, исполнительная схема электросетей.	Замечание устранено.	15.06.2017

4.	Не обеспечена эксплуатация оборудования условиям работы при номинальных режимах, в распределительных щитах отсутствует ограждающий экран токоведущих частей от случайных прикосновений. Фото № 5	Замечание устранено. В распределительных щитах установлен ограждающий экран токоведущих частей от случайных прикосновений. Фотография № 2	15.06.2017
5.	Не выполняются требования правил охраны труда, в приказах по учреждению № 265 от 28.07.2016, № 268 от 28.07.2016 имеется ссылка на отмененные Межотраслевые правила по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок.	Замечание устранено.	15.06.2017
6.	Не выполняются требования правил охраны труда, электроустановки не укомплектованы готовыми к применению испытанными средствами защиты согласно норм комплектования, а именно ручным изолирующим инструментом для безопасного производства работ в электроустановках до 1000 В. Отсутствует перечень комплектования средствами защиты.	Замечание устранено. Электроустановки укомплектованы готовыми к применению испытанными средствами защиты согласно норм комплектования.	20.06.2017
7.	Не обеспечена надежная и безопасная эксплуатация электроустановок, отсутствуют бирки на проводах и кабелях в начале и конце линий распределительных шкафов, с указанием марки, напряжения, сечение, номер или наименование линии.	Замечание устранено.	26.06.2017
8.	Не обеспечена надежная и безопасная эксплуатация электроустановок, не окрашены в черный цвет открыто проложенные заземляющие проводники в помещении швейного кабинета МАУ ДО «ДШХИ №17». Фотография №2.	Замечание устранено. Заземляющие проводники в помещении швейного кабинета окрашены в черный цвет. Фотография № 3	26.06.2017
9.	Не проводится своевременное техническое обслуживание электроустановок и электрооборудования МАУ ДО «ДШХИ №17» отсутствуют отчетные документы и журналы, в которых делаются отметки о выполненных работах. Фотография №3.	Замечание устранено. Техническое обслуживание электроустановок и электрооборудования проведено. Сделаны отметки о выполненных работах в журнале. Фотография № 4,5	05.06.2017

10.	<p>Не обеспечена надежная и безопасная эксплуатация электроустановок, не проведены необходимые измерения и испытания электрооборудования в МАУ ДО «ДШХИ №17», после проведения реконструкции электрических сетей, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - испытание сопротивления изоляции проводов, кабелей до 1000В; - проверка срабатывания автоматических выключателей; - проверка цепи петля фаза-нуль; 	<p>Испытание сопротивления изоляции проводов, кабелей до 1000В, проверка срабатывания автоматических выключателей, проверка цепи петля фаза-нуль проведены. На 27.06.2017 г. документы подрядной компанией не предоставлены, в связи с неоконченным капитальным ремонтом.</p>	27.06.2017
11.	<p>Не удовлетворяют требованиям обеспечения электробезопасности заземляющие устройства, в помещении швейного кабинета МАУ ДО «ДШХИ №17» соединения многопроволочных жил заземляющего проводника щита выполнены без применения кабельных наконечников. Фотография №4.</p>	<p>Замечание устранено. В помещении швейного кабинета соединения многопроволочных жил заземляющего проводника щита выполнены с применением кабельных наконечников. Фотография №6.</p>	15.06.2017

Заместитель директора
по административно-хозяйственной работе



Н.И.Леснова

Директор
МАУ ДО «ДШХИ №17»



В.П.Комарова