

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г.Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)272-91-24, ф.273-67-54, E-mail: mch@kabmin/tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843)292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району
муниципального образования г.Набережные Челны «Жилой»
пр. Московский, 93 (8/01), г.Набережные Челны, Республика Татарстан, телефон 58-51-25, кабинет 404

Предписание № 53/ 1 / 4

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

г. Набережные Челны
(место составления)

"06" июня 2016 г.
(дата составления)

Директору МАУ ДО г. Набережные Челны «СДЮСШОР № 12» Алексеевой Ольге Валерьевне.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Набережные Челны по пожарному надзору, начальника ОНД и ПР по МО г. Набережные Челны Кашихина Е.В. № 53 от 31.05.2016 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 02.06.2016 г. по 16 ч. 00 мин. 06.06.2016 г. проведена проверка инспектором Отделения НД и ПР по Центральному району МО г. Набережные Челны «Жилой» Валирахмановым Л.Я., Начальником Отделения НД и ПР по Центральному району МО г. Набережные Челны «Жилой» Бадртдиновым Р.Р., помещений и территорий МАУ ДО г. Набережные Челны «СДЮСШОР № 12», расположенных по адресу: РТ, г. Наб. Челны, б-р Школьный, д. 2 (18/09)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором Алексеевой Ольгой Валерьевной, заместителем директора по хозяйственной работе Белобородовой Маргаритой Карповной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствуют пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации в коридоре расположенном на 1-ом этаже при выходе из спортивного зала возле кабинета заместителя директора по хозяйственной работе, а так же в помещениях сауны.	(ст. 4, ст. 151 ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); НПБ 110-03 п. 4, таблица № 3 п. 38);	15.01.2017 г.	
2.	В малом спортивном зале, над дверью эвакуационного выхода не установлен световозвращающее табло «Выход».	(ст. 4, ст. 151 ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); НПБ 104-03, таблица № 1, № 2);	15.01.2017 г.	

3.	На путях эвакуации на 1.этаже при выходе (входе) через основной эвакуационный выход из здания, допущено заужение прохода (до 1,14 см.), менее 1,2 метра в свету.	(ст. 4, ст. 151 ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); СНИП 21-01-97* п. 6.16). 6.16. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3,- более 50 чел.; 0,8 м - во всех остальных случаях. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей излестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины маршалестницы, установленной в 6.29. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.	15.01.2017 г.	
4.	Помещения школы не оборудованы каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы.	(ст. 83 п. 7 ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); СП 5.13130 п. 14.4;) Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации: 7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации".	15.01.2017 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор Отделения НД и ПР по Центральному району муниципального образования г. Набережные Челны «Жилой», капитан вн. сл. Валирахманов Л.Я.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

« 06 » июня 20 16 г.

Начальник Отделения НД и ПР по Центральному району муниципального образования г. Набережные Челны «Жилой», майор вн. сл. Бадртдинов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

М.Л.П.*

« 06 » июня 20 16 г.

Предписание для исполнения получил(а):


(подпись)



Директор Алексеева О.В.
(должность, фамилия, инициалы)

« 06 » июня 20 16 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору