

Штамп органа управления, подразделения ГПС

18.09.2015г № 0159-2015-0113

(дата)

МАУ ДО г.Набережные Челны «СДЮСШОР № 12»

наименование организации

423800, РТ, г. Набережные Челны, б-р Школьный, д. 2 (18/09)

адрес места жительства или нахождения

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«18» сентября 20 15 г.

г. Набережные Челны

(место рассмотрения: город, село, район)

Инспектор Отделения НД по Центральному району муниципального образования г.Набережные Челны

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

«Жилой» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ, старший лейтенант внутренней службы Валирахманов Лиияр Ягъфарович.

рассмотрев постановление № 0159-2015-0113 от «18» сентября 20 15 г.

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо

директора МАУ ДО г. Набережные Челны «СДЮСШОР № 12» Алексееву Ольгу

(полное наименование юридического лица)

Валерьевну

или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированного (ную)) по адресу:

423800, РТ, г. Набережные Челны, пр. Яшьлек

юридический адрес или

д. 31, кв. 92

адрес регистрации)

Материалами установлено, что

«18» августа 20 15 г. в 16 часов 00 минут

В помещениях, МАУ ДО г. Набережные Челны «СДЮСШОР № 12», РТ, г. Набережные Челны, пр.

(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса,

б-р Школьный, д. 2 (18/09). Нарушены: Правила противопожарного режима в РФ; Федеральный закон

в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта (назначение, этажность;

от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "Технический регламент о требованиях пожарной безо

тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.), имеющая в отношении к делу;

пасности" (с изм. и доп., вступил в силу с 13.07.2014); Строительные нормы и правила 21.01.97*;

законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

СП 5.13130:

а именно: 1. Отсутствуют пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализация в

(указывается существо нарушения, последствия произошедшего события;

коридоре расположенном на 1-ом этаже при выходе из спортивного зала возле кабинета заместителя директора по хозяйственной работе, а так же в помещениях сауны. ст. 4 ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); НПБ 110-03 п. 4, таблица № 3 п. 38;

2. В малом спортивном зале, над дверью эвакуационного выхода не установлен световказатель табло «Выход». ст. 4 ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); НПБ 104-03, таблица № 1, № 2;

3. На путях эвакуации на 1 этаже при выходе (входе) через основной эвакуационный выход из здания, допущено заужение прохода (до 1,14 см.), менее 1,2 метра в свету. ст. 4 Ф3-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); СНиП 21-01-97 п. 6.16.

4. На путях эвакуации на 2 этаже в коридоре, для отделки пола допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В2, Д2, Т2, РП1 (линолеум). ст. 4 Ф3-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ), таблица № 28, таблица № 3;

5. Помещения школы не оборудованы каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы. ст. 83 п. 7 Ф3-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); СП 5.13130 п. 14.4;

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление

Вам необходимо:

1. Установить пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализация в коридоре расположенном на 1-ом этаже при выходе из спортивного зала возле кабинета заместителя директора по хозяйственной работе, а так же в помещениях сауны. ст. 4 Ф3-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); НПБ 110-03 п. 4, таблица № 3 п. 38;

2. В малом спортивном зале, над дверью эвакуационного выхода установить светоуказатель табло «Выход». ст. 4 Ф3-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); НПБ 104-03, таблица № 1, № 2;

3. На путях эвакуации на 1 этаже при выходе (входе) через основной эвакуационный выход из здания, исключить заужение прохода (до 1,14 см.), менее 1,2 метра в свету. ст. 4 Ф3-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); СНиП 21-01-97 п. 6.16.

4. На путях эвакуации на 2 этаже в коридоре, для отделки пола не допускать применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В2, Д2, Т2, РП1 (линолеум). ст. 4 Ф3-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ), таблица № 28, таблица № 3;

5. Помещения школы оборудовать каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы. ст. 83 п. 7 Ф3-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); СП 5.13130 п. 14.4;

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Валирахманов Л.Я.

(подпись лица, вынесшего представление)

(расшифровка подписи)

Представление получил: Директор МАУ ДО г. Набережные Челны «СЛЮСШОР № 12»
18.09.2015 г.

Алексеева Ольга Валерьевна

дата, должность, подпись

ФИО

Представление направлено:

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)