



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в
Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Республике
Татарстан (Татарстан) в
Нижнекамском районе и г.
Нижнекамск, Заинском районе

№ 41/28 _____ « 19 » февраля 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом -экспертом Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе Тазенковой Мариной Александровной.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МБОУ «СОШ №2» НМР РТ, ОГРН: 1021602510280, ИНН: 1651002271, 423575, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, НИЖНЕКАМСКИЙ РАЙОН, НИЖНЕКАМСК ГОРОД, ЮНОСТИ УЛИЦА, 4, категория чрезвычайного риска

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В школе не функционируют туалет на 3-м этаже по причине изношенности труб канализации водоснабжения, что является нарушением ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.11. СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (далее СП 2.4.3648-20).
2. Не функционирует умывальные раковины в кабинете химии, лаборантских химии и физики по причине изношенности труб водоснабжения, что является нарушением ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 .
3. Дефекты отделки не допускающие влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств:
 - кабинет физики на потолке и стене между окнами следы от течи;
 - рекреация 3этаж на потолке жёлтые следы от течи;
 - кабинет №106, лаборатория физики на потолке побелка и краска облупились;
 - кабинет №101 частично на стене краска облупилась;
 - кабинет №113 частично на стене обои отклеились;
 - скопление и течь конденсата из вентиляционной трубы присоединённого к вытяжному шкафу в кабинете химии (установлена ёмкость для сбора), также откосы оконного проема с дефектами отделки, что является нарушением ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.
4. В кабинете №105 расстояние от учебной доски до первого ряда столов при регламентированном 240см. составляет 210см, что является Федеральное закона РФ от 30.03.1999г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», таблица 6.2 СанПиН 2.1.3685-21.

5. Не соблюдается расстановка мебели расстояние между столами и стенами при регламентированном 50см в кабинете №113 - 13см, кабинете №311- 20см, кабинете №302- 27см, что является Федеральным законом РФ от 30.03.1999г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», таблица 6.2 СанПиН 2.1.3685-21.
6. Нарушены требования к маркировке ученической мебели, а именно двойная маркировка, отсутствует маркировка стульев в кабинете №311, стулья одинаковой высотой сиденья отнесены в разной группе мебели и промаркированы разными цветами (зеленый, красный, голубой) в кабинетах №№101,307,308, что является нарушением ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.9. СП 2.4.3648-20.
7. Имеется в использовании мебель диванчики, с покрытием выполненным из материалов, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств в рекреации на 3 этаже, что является нарушением ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.
8. При рассмотрении программы производственный контроль по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, установлено, что не осуществляется контроль за питанием учащихся, а именно за температурой подачи готовых блюд на линии раздачи и столе учащихся, массой порций, органолептическими показателями готовых блюд, что является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения», п.1.8. СП 2.4.3648-20. п. 2.1. п.5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
9. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов осуществляется по не действующим санитарным правилам, что является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8. СП 2.4.3648-20.
10. Допущена к работе сотрудник обеденного зала Воропаева М.В. без результатов обследования на носительство патогенного стафилококка мазок из зева и носа, что является нарушением ст. 28, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5. СП 2.4.3648-20, приложение 1 п.23. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021г. №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а так же работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».
11. Расписание уроков 1а,6в, 7б,7в, 9а,9б, 11а составлено без учета недельной умственной работоспособности обучающихся для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг, что является нарушением ст.28 Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями) от 30.03.1999г, п. 2.10.3 п. 2.10 СП 2.4.3648-20, таблицам 6.10, 6.11 главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
12. В туалетных кабинках нет туалетной бумаги, умывальные раковины не обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, что является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.
13. В кабинете информатики, где организованы рабочие места с компьютером (10мест), не предусмотрено местное освещение на рабочем столе, что является нарушением ст.28. ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), п.3.5.15. СП 2.4.3648-20.
14. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, клавиатуры, компьютерной мыши не проводится ежедневная дезинфекция их в соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта, что является нарушением ст.28. ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), п.3.5.14. СП 2.4.3648-20.
15. Не осуществляется контроль температуры воздуха, отсутствует термометр в спортивном зале, кабинетах №113,307,303,205,112,206, что является нарушением ст.28 Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями) от 30.03.1999г.п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.
16. Светильники содержат следы загрязнений (в плафонах насекомые) в кабинетах №№ 301,302, что является нарушением ст.28 Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями) от 30.03.1999г.п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.
17. Вытяжные вентиляционные решетки содержат следы загрязнений в кабинетах №№302,311, рекреация 2этаж, что является нарушением ст.28 Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями) от 30.03.1999г.п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20.

18. Частично имеются перегоревшие лампы в кабинете №302, что является нарушением ст.28 Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями) от 30.03.1999г.п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

19. Согласно протоколу инструментального обследования Нижнекамского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» №ф. ф.02474.24от 19.02.2024, экспертному заключению Нижнекамского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» №9000/11821 от 06.02.2024г. на момент проведения измерений замеренные уровни искусственной освещенности в кабинете №108, ряд 2 парта №5, учебное место 2; кабинете №106, ряд 2 парта №4, учебное место 2; кабинете №106, ряд 2 парта №3, учебное место 2; кабинете №106, ряд 2 парта №5, учебное место 2; кабинете №105, ряд 3 парта №5, учебное место 2; кабинете №105, ряд 3 парта №4, учебное место 2; кабинете №109, ряд 2 парта №2, учебное место 2; кабинете №109, ряд 2 парта №3, учебное место 2; кабинете №102, ряд 2 парта №4, учебное место 2; кабинете №102, ряд 3 парта №4, учебное место 2; кабинете №308, ряд 1 парта №4, учебное место 2 составили 200-292лк при нормируемой 300лк, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ,табл. 5.54 п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

20. Согласно протоколу инструментального обследования Нижнекамского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» №ф. ф.02475.24от 19.02.2024, экспертному заключению Нижнекамского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» №9000/11822 от 06.02.2024г. результаты измерения параметров микроклимата по температуре в кабинете иностранных языков, в центре помещения; кабинете иностранных языков, 0,5 м от стены температура воздуха составила $25,2 \pm 0,06$ °С, при допустимой величине температуры воздуха 18-24 °С, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ, табл. 5.34 п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок устранения
1.	Задействовать санитарно-техническое оборудование в соответствии с проектом - туалет на 3-м этаже заменить труб канализации водоснабжения.	20.08.2024г.
2.	Обеспечить функционирование умывальных раковин в кабинете химии, лаборантских химии и физики.	20.08.2024г.
3.	Устранить дефекты отделки материалами допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: - кабинет физики, рекреация 3этаж, кабинеты №106,101,113, лаборатория физики, провести герметизацию вентиляционной трубы вытяжного шкафа в кабинете химии.	20.08.2024г.
4.	Довести расстояние от учебной доски до первого ряда столов 240см в кабинете №105.	20.08.2024г.
5.	Провести расстановку мебели между столами и стенами 50см кабинете №113, 311,302.	20.08.2024г.
6.	Провести маркировку ученической мебели в кабинетах №№311, 101,307,308.	20.08.2024г.
7.	Не допускать к использованию мебель и дефектами покрытия.	20.08.2024г.
8.	Включить в программу производственного контроля контроль за питанием учащихся, а именно за температурой подачи готовых блюд на линии раздачи и столе учащихся, массой порций, органолептическими показателями готовых блюд.	20.08.2024г.
9.	Осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов по действующим санитарным правилам.	20.08.2024г.
10.	Провести обследование сотрудника обеденного зала Воропаева М.В. на носительство патогенного стафилококка мазок из зева и носа.	20.08.2024г.
11.	Составить расписание уроков 1а,6в, 7б,7в, 9а,9б, 11а с учетом недельной умственной работоспособности обучающихся.	20.08.2024г.
12.	Обеспечить туалетные кабины туалетной бумагой, умывальные раковины мылом,	20.08.2024г.

	электро- или бумажными полотенцами.	
13.	Предусмотреть местное освещение на рабочих столах с компьютером в кабинете информатики.	20.08.2024г.
14.	Проводить ежедневную дезинфекцию электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, клавиатуры, компьютерной мыши в соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.	20.08.2024г.
15.	Осуществлять контроль температуры воздуха при помощи термометров в спортивном зале, кабинетах №113,307,303,205,112,206.	20.08.2024г.
16.	Очистить светильники от загрязнений в кабинетах №№ 301,302.	20.08.2024г.
17.	Очистить вытяжные вентиляционные решетки в кабинетах №№302,311, рекреация 2этаж.	20.08.2024г.
18.	Заменить перегоревшие лампы в кабинете №302.	20.08.2024г.
19.	Довести уровень искусственной освещенности до ПДУ в кабинетах №№106,108,105,109,102,308.	20.08.2024г.
20.	Проводить проветривание в кабинете иностранного языка.	20.08.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МБОУ «СОШ №2» НМР РТ,
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе

по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 18

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 23 » августа 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Республике Татарстан
(Татарстан) в Нижнекамском
районе и г. Нижнекамск,
Заинском районе



М.А. Тазенкова

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 19 » 02 2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
