

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Нижнекамскому муниципальному району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан

указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

423570 г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 5 код 8-8555, тел. 41-26-35, факс 41-26-45, e-mail:
ogpnnizhnekamsk@mail.ru

Предписание № 110/1/56

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов"
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, - Директору муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением
отдельных предметов" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Юнусову Дамиру
Рамилевичу.

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Татарстан

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 110 от "04" апреля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период
"13" апреля 2018 г. с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин продолжительность 4 часа.
"16" апреля 2018 г. с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин продолжительность 4 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/8 часов
(рабочих дней/часов)

проведена проверка старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан, капитаном внутренней службы Ишелевым
Максимом Николаевичем, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением
отдельных предметов» НМР РТ расположенная по адресу: г. Нижнекамск, ул. Бызова, 9 а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора
(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов
власти, органов местного самоуправления)

совместно с Директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением
отдельных предметов» НМР РТ Юнусовым Дамиром Рамилевичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении обязательных требований только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	На путях эвакуации спортивного зала, (в том числе в проходах, коридорах) размещены мебель, спортивный инвентарь (теннисный стол) тем самым ухудшены условия эвакуации людей при пожаре.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов; п.п «б» п. 36, п.37 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	01.04.2019	
2.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности 2 этажа (здание образовательного учреждения – Ф.4.1 и складское помещение – Ф.5.2) не отделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. ст. 4, 6, п.9, ст.32 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 г. №244-ФЗ) п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.04.2019	
3.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности 2 этажа (здание органов управления – Ф.4.3 и архива – Ф.5.2) (бухгалтерии, отдела кадров) не отделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. ст. 4, 6, п.9, ст.32 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 г. №244-ФЗ) п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.04.2019	
4.	План эвакуации второго этажа не соответствует действительности (не указано помещение склада библиотеки).	При проведении работ по реконструкции или перепланировке здания, сооружения, транспортного средства, объекта в план эвакуации должны быть внесены соответствующие изменения. ст. 4, 6, п.9, ст.32 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 г. №244-ФЗ), п. 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009	01.04.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Прилагаемые к акту документы:

Распоряжение (приказ) Главного государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району по пожарному надзору Насибуллина Р.Ф. №110 от 04.04.2018 г., копии документов

Подписи лиц, проводивших проверку:



Старший инспектор ОНД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан капитан внутренней службы Ишелев Максим Николаевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов» НМР РТ Юнусов Дамир Рамилевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 16 " апрель 2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)