

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 6» г. НИЖНЕКАМСК
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул. Тукая 15а, г. Нижнекамск, 423570



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТУБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ ГОМУМИ
БЕЛЕМ БИРУ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ
«6 НЧЫ УРТА ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРУ МӘКТӘБЕ»

Тукай ур. 15 нче А йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570

тел: 8(8555) 43-12-70, mail: school6n-kamsk@mail.ru, сайт школы: <https://edu.tatar.ru/nkamsk/sch6>

Начальнику отдела
надзорной деятельности и профилактической
работы по Нижнекамскому муниципальному
району Республики Татарстан,
подполковнику внутренней службы
Р.Ф.Насибуллину
директора МБОУ «СОШ №6» НМР РТ
И.С.Глухаревой


Администрация МБОУ «СОШ №6» НМР РТ направляет Вам ответ
на представление № 240/135-16/14 от 6 февраля 2024 года должностного лица,
уполномоченного осуществлять федеральный государственный пожарный
надзор

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере федерального государственного пожарного надзора	Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия	Срок исполнения	Устранение нарушений
1	На объекте защиты инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ	Пункт 2(1) Постановления Правительства РФ 1479 от 16.09.2020и «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	03.02.2025.	Выполнено. Ответственность за исполнение – зам. директора по АХЧ Филиппов В.Н.
2	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от	Пункт 30,абз.1 Постановления Правительства РФ 1479 от 16.09.2020и «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	03.02.2025	В каждом учебном классе имеется фонарь, и ватно-марлевые повязки на каждого ученика. В школе также имеются противогазы в количестве 20 шт. Приобретен СИЗОД. Ответственность за исполнение – зам. директора по АХЧ

	опасных факторов пожара на каждого дежурного.			Филиппов В.Н.
3	В актовом зале не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.	Пункт 95 Постановления Правительства РФ 1479 от 16.09.2020и «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	03.02.2025	Сцена актового зала покрашена краской. В настоящий момент планируется капитальный ремонт школы с заменой сценической коробки актового зала. Не устранено. План – 2025-2026 год. Ответственность за исполнение – зам. директора по АХЧ Филиппов В.Н.
4	Помещение книжного фонда библиотеки не отделено противопожарными дверьми от общего коридора и читального зала.	Часть 1. Глава 1, ст. 6 п. 2 ФЗ 123-ФЗ от 21.07. 2008 №технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.02.2025	Установка противопожарных дверей планируется в рамках капитального ремонта школы. Не устранено. План – 2025-2026 год. Ответственность за исполнение – зам. директора по АХЧ Филиппов В.Н.
5	Для отделки пола читального зала библиотеки применен материал с неисследованными показателями пожарной опасности.	Пункт 25 Постановления Правительства РФ 1479 от 16.09.2020и «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	03.02.2025	Сертификаты на линолеум имеются _ Сертификат соответствия № С- ВЕ – ПБ 57. В 00609 ТР 0651369).
6	Для отделки пола на путях эвакуации , в общих коридорах 2,3,4 этажах применен материал с неисследованными показателями пожарной опасности.	Пункт 25 Постановления Правительства РФ 1479 от 16.09.2020и «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	03.02.2025	Сертификаты на линолеум имеются _ Сертификат соответствия № С- ВЕ – ПБ 57. В 00609 ТР 0651369).
7.	Допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности АПС и система оповещения управления эвакуации сверх срока службы , без ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке о возможности дальнейшей	Пункт 54 Постановления Правительства РФ 1479 от 16.09.2020и «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	03.02.2025	

	эксплуатации			
--	--------------	--	--	--

Директор МБОУ «СОШ №6» НМР РТ



И.С.Глухарева