

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Республике Татарстан**

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Республике Татарстан ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по

Республике Татарстан 423570 г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 5 код 8-8555.

(наименование органа государственного пожарного надзора)

тел. 41-26-35, факс 41-26-45, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

г. Нижнекамск

(место составления акта)

" 05 " июня 2017 г.

(дата составления акта)

16 час. 00 мин

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 190**

По адресу/адресам: г. Нижнекамск, ул. Спортивная д.13 "Б"

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжение (приказ) Заместителя начальника УНД и ПР- Начальника отдела ГПН и ПР  
ГУ МЧС России по РТ Трущина М.В. №190 от 26.05.2017 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов"

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 05 " июня 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин продолжительность 3 часа.

" 05 " июня 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин продолжительность 3 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочих день/6 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому  
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы) :

(заполняется при проведении выездной проверки)

30.05.17 г. уведомлены по электронной почте, 05.06.17 г. 09 час. 00 мин. МБОУ "Средняя  
общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" НМР РТ директор

Абакарова Альфия Рашитовна.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Республике Татарстан, капитан внутренней службы Ишелев Максим Николаевич;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №9  
с углубленным изучением отдельных предметов" Нижнекамского муниципального района Республики  
Татарстан Абакарова Альфия Рашитовна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных правовых актов):  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

**Правил противопожарного режима Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»). Федеральный Закон №123-ФЗ Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ).**

**МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" НМР РТ г. Нижнекамск, ул. Спортивная д.13 "Б".**

1. Для покрытия полов актового зала применен материал (линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности, что является нарушением требований ст. 134. п. 6, таблицы 28, 29 Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ) Ответственный: Директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" НМР РТ Абакарова Альфия Рашитовна.

2. Спортивный зал подвального этажа не обеспечен наличием плана эвакуации людей при пожаре, что является нарушением требований п. 7 постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113). Ответственный: Директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" НМР РТ Абакарова Альфия Рашитовна.

3. На территории гаражных боксов пожарный щит не укомплектован согласно норм, что является нарушением требований п. 481,482 постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113). Ответственный: Директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" НМР РТ Абакарова Альфия Рашитовна.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):


Нарушений не выявлено: ---

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



Ишелев М.Н.

(подпись проверяющего)



Абакарова А. Р.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, осуществляется (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Распоряжение (приказ) Заместителя начальника УНД и ПР- Начальника отдела ГПН и ПР ГУ МЧС России по РТ Трушина М.В. №190 от 26.05.2017 г., копии документов

Подписи лиц, проводивших проверку:



Старший инспектор ОНД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан капитан службы Ишелев Максим Николаевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Абакарова Альфия Рашитовна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"5" июня 2014 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)