

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Нижнекамскому муниципальному району
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
423570 г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 5 код 8-8555, тел. 41-26-35, факс 41-26-45, e-mail:
ogpnnizhnekamsk@mail.ru
(наименование органа государственного пожарного надзора)
указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 190/1/80

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, - Директору МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Абакаровой Альфии Рашитовне.

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 190 от "26" мая 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период "05" июня 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин продолжительность 3 часа.
"05" июня 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин продолжительность 3 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/6 часов
(рабочих дней/часов)

проведена проверка старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан, капитаном внутренней службы Ишелевым Максимом Николаевичем, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, расположенного по адресу: г. Нижнекамск, ул. Спортивная д.13 "Б".

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с Директором МБОУ Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Абакаровой Альфией Рашитовной (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Для покрытия полов актового зала применен материал (линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности.	Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях ст. 134. п. 6, таблицы 28, 29 Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ)	01.08.2018	
2.	Спортивный зал подвального этажа не обеспечен наличием плана эвакуации людей при пожаре.	На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения. п. 7 постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113).	01.08.2018	
3.	На территории гаражных боксов пожарный щит не укомплектован согласно норм.	Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий (организаций) на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарные щиты. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно <u>приложению N 6</u> . п. 481,482 постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113).	01.08.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
М.Н. Ишелев

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 05 » 06 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №9
с углубленным изучением отдельных предметов"

НМР РТ Абакарова Альфия Рашитовна.

(должность, фамилия, инициалы)

« 05 » июня 2017 г.

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)
(подпись)