

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Нижнекамскому муниципальному району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)
423570 г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 5 код 8-8555, тел. 41-26-35, факс 41-26-45, e-mail:
ogpnnizhnekamsk@mail.ru

Предписание № 112/1/64
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Законному представителю юридического лица Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная школа №20" Нижнекамского муниципального района
Республики Татарстан, - Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №20" Нижнекамского муниципального района Республики
Татарстан Ишмухаметову Ильгаму Шакирзяновичу

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Татарстан

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 112 от "05" апреля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период
"17" апреля 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин продолжительность 3 часа.
"18" апреля 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин продолжительность 2 час.
"19" апреля 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин продолжительность 2 час.
"25" апреля 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин продолжительность 2 час.
"26" апреля 2018 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин продолжительность 2 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/11 часов
(рабочих дней/часов)

проведена проверка старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан, капитаном внутренней службы Ишелевым
Максимом Николаевичем, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» НМР РТ расположенная по
адресу: г. Нижнекамск, ул. Гагарина, 42.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора
(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов
власти, органов местного самоуправления)

совместно с Директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» НМР РТ Ишмухаметовым
Ильгамом Шакирзяновичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На путях актового зала (в том числе в проходах, коридорах) размещен спортивный инвентарь (боксерские груши) тем самым ухудшены условия эвакуации людей при пожаре. п	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов; п.п «б» п.36, п.37 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	01.04.2019	
2.	Для покрытия полов 2,3 этажа применен материал (линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности п. 33 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации, ст. 4, 6, ст. 134, п. 6, таблицы 28, 29 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 г. №244-ФЗ)	01.04.2020	
3.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности 2 этажа (здание образовательного учреждения – Ф.4.1 и складское помещение – Ф.5.2) не отделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. ст. 4, 6, гл.9, ст.32 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 г. №244-ФЗ) п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.04.2019	
4.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности 2 этажа (здание органов управления – Ф.4.3 и архива – Ф.5.2) (бухгалтерии) не отделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. ст. 4, 6, гл.9, ст.32 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 г. №244-ФЗ) п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.04.2019	
5.	План эвакуации второго этажа не соответствует действительности (не указано помещение бухгалтерии).	При проведении работ по реконструкции или перепланировке здания, сооружения, транспортного средства, объекта в план эвакуации должны быть внесены соответствующие изменения. ст. 4, 6, гл.9, ст.32 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 г. №244-ФЗ), п. 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009	01.04.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
 руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
 руководители органов местного самоуправления;
 собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР
по Нижнекамскому муниципальному району РТ М.Н. Ишелев
 (должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
 по пожарному надзору)

«26» 04 2018 г.

Предписание для исполнения получил:
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» НМР РТ
Ишмухаметов Ильгам Шакирзянович.
 (должность, фамилия, инициалы)

«26» апрель 2018 г



Ишмухаметов Ильгам Шакирзянович
 (подпись)