

«УТВЕРЖДАЮ»  
Заместитель руководителя  
Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района –

Начальник управления образования  
Гиниятуллин Р.М.  
Фамилия И.О.



## АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,

жилых домов и внутридомовых территорий

№ 54 / 81

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №22» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Полное юридическое наименование объекта

423582, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск, улица Менделеева, дом 15 А, 8/8555/36-73-62, school22n-kamsk@mail.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Веломственная принадлежность объекта Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Департамент, комитет

2. Вид деятельности образовательная

3. Форма собственности Муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта 423582, РТ, г. Нижнекамск, улица Менделеева, дом 15А

Полный адрес

Отдельно стоящее здание 3 этажей; (встроенное; пристроенное; \_\_\_\_\_ этаж в здании); \_\_\_\_\_ год постройки (капитального ремонта) 1987;

кадастровый номер участка 16:53:040306:59, БТИ здания 1129

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. Вместимость 750 чел., пропускная способность 1030 чел.

6. Функциональное назначение объекта образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание населения, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное) управление, жильё, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

## 1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Пути движения</b>						
	Тротуары (разделение пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	соотв	
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	соотв	
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	соотв	
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	соотв	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	соотв	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	соотв	
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	соотв	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	-	
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	-	
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить насыпных крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	-	
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Бордюрный пандус на пересечении	наличие	-	-	для всех	-	

основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна					категорий		
<b>Лестницы наружные</b>							
На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	-	для всех, кроме К	-	
Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	-		
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	-		
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	-		
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	-		
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	-		
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	-		
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	-		
<b>Пандусы наружные</b>							
На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	К, О, М	да		
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	да		
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	-		
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	да		
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	да		
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	да		
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	-		
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	да		

Завершающие части поручней пандусов	Длинее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	да	
<b>Препятствия на пешеходных путях</b>						
Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С	-	
Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С	-	
Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С	-	
Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С	-	
Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С	-	
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м	для всех, кроме К	-	
<b>Тактильная предупреждающая информация</b>						
Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	-	
Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	-	
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода	0,8	м	С	-	
Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5	0,8	м	С	-	

	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	или 0,6 м, на расстоянии две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С	-	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг матчы светофора	вокруг матчы светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороны плитки, равной	0,5	м	С	-	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С	-	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	-	
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С	-	
	<b>Информационные указатели</b>						
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	да	
	Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	да	
	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	-	

## 2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обслуживания, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия	
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Автостоянки</b>							
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов,	не далее	50	м	К	-		

Мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях									
Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	к		-			
Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	не менее (но не менее одного места)	1	мест	к		-			
		2	мест	к		-			
		3	мест	к		-			
		4	мест	к		-			
		5	мест	к		-			
		6	мест	к		-			
		7	мест	к		-			
		8	мест	к		-			
		9	мест	к		-			
		10	%	к		-			
Ширина зоны парковки автомобиля инвалида	не менее	3,5	м	к		-			
Площадки для остановки	от входов в общественные здания	100	м	к		-			

специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	не далее						
Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	-		
Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	-		
Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К	-		

### 3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	да	
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	да	
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	-	
	Ударопоглощающий материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Ширина пролетов ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	-	
	<b>Лестница наружная</b>						
	Глубина проступа лестниц	не менее	0,4	м	для всех,	-	

	Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	-			
	Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	-			
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	-			
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	-			
	Поручни лестниц	на высоте в допкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	-			
	Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	-			
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	-			
	<b>Пандус наружный</b>								
	Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	да			
	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	-			
	Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	да			
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	да			
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	да			
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	-			
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	да			
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	-			
	<b>Тамбур</b>								
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	1,8	м	К	-			
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее	1,5	м	К	-			



	Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее		2,2	м	К	-	
	<b>Двери</b>							
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее		0,9	м	К	да	
	Высота порогов	не более		0,025	м	К	да	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах		0,3 - 0,9	м	К	-	
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие		-	-	для всех категорий	-	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее		0,1 0,2	м м	для всех категорий	-	

#### 4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>Ширина пути движения</b>							
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее		1,5	м	К	-	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее		1,8	м	К	-	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее		1,2	м	К	-	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее		1,4	м	К	-	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее		1,2	м	К	-	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее		1,5 1,5	м	К	-	

	себе»								
	<b>Ширина проемов в стене</b>								
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	м	К	-			
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К	-			
	<b>Перемещение по этажам</b>								
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие	-	-	К, О, М	-			
	<b>Лифты</b>								
	Ширина кабины лифта	не менее	1,1	м	К	-			
	Глубина кабины лифта	не менее	1,4	м	К	-			
	Ширина дверного проема лифта	не менее	0,9	м	К	-			
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках	наличие	-	-	К	-			
	<b>Лестницы</b>								
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,3	м	для всех, кроме К	-			
	Высота подъема ступеней	не более	0,15	м	для всех, кроме К	-			
	Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	-			
	Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени	наличие	-	-	для всех, кроме К	-			
	Уклон лестниц	не более 1:2	-	-	для всех, кроме К	-			
	Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более	0,05	м	для всех,	-			

Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее		0,02	м	для всех, кроме К	-			
Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие		-	-	для всех, кроме К	-			
Поручни лестниц	на высоте в допкольных учреждениях также и на высоте		0,9	м	для всех, кроме К	-			
Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие		-	-	для всех, кроме К	-			
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более		2,5	м	для всех, кроме К	-			
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	ширина высота высота рельефа цифры не менее		0,01 0,015 0,002	м	С	-			
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы	на расстоянии		0,6	м	С	-			
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие		-	-	С, М	-			
<b>Пандусы</b>									
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее		1,0	м	К, О, М	-			
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее		1,8	м	К, О, М	-			
Уклон* пандуса	не более		8	%	К, О, М	-			
Высота одного подъема пандуса	не более		0,8	м	К, О, М	-			
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее		1,5	м	К, О, М	-			
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее		0,05	м	К, О, М	-			
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте		0,7	м	К, О, М	-			



	поворотов ручки в запястье								
	Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее		0,6	м	К	-		
	Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более		0,025	м	К	да		
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии		0,6	м	С	-		

## 5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

### 5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обслуживания, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания</b>						
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	-	
	<b>Места для инвалидов и других МГН в гостиницах</b>						
	Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	-	
	<b>Зоны отдыха</b>						
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже,	наличие	-	-	для всех категорий	-	

Доступном для МПН								
Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий	-			
<b>Расстановка оборудования</b>								
Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе	-	-	К	-			
<b>Подходы к оборудованию и мебели</b>								
Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	-			
Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	К	-			
<b>Расположение поверхности столов</b>								
Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	-			
<b>Обеденные залы</b>								
Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах	наличие	-	-	К	-			
<b>Читальные залы</b>								
Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	наличие	-	-	К	-			
<b>Раздевательные в спортивных сооружениях</b>								
Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	-			
Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м <sup>2</sup> ) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	-			

Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костюмов и протезов для занимающихся инвалидов	высотой не более	1,7	м	К	-	
Скамья для занимающихся инвалидов	длиной не менее шириной не менее высотой не более	3 0,7 0,5	м	К	-	
Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи	наличие	-	-	К	-	
При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи	шириной не менее длиной не менее	0,6 2,5	-	-	-	
Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе	высотой от пола не более	1,3	м	К	-	
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее	2,4	м	К	-	
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	1,8	м	К	-	
<b>Комната отдыха при раздевальнях</b>						
Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	не менее	0,4	м <sup>2</sup>	К	-	
Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее	20	м <sup>2</sup>	К	-	
<b>Шкафы для хранения</b>						
Совместные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие	-	-	К	-	
Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 х 0,5	-	м	для всех категорий	-	

## 5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Площадь помещений</b>						
	Минимальный размер помещения для инвалида	не менее	12	м <sup>2</sup>	К	-	
	Минимальный размер помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью	не менее	16	м <sup>2</sup>	К	-	
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее	9	м <sup>2</sup>	К	-	
	<b>Ширина помещений</b>						
	Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее	1,6	м	К	-	
	Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	К	-	
	Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее	2,9	м	К	-	
	Ширина внутриквартирных коридоров	не менее	1,15	м	К	-	
	Ширина балконов и лоджий в свету	не менее	1,4	м	К	-	
	<b>Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений</b>						
	Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 × 2,2	-	м	К	-	
	Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 × 2,2	-	м	К	-	
	Уборная без умывальника	не менее 1,2 × 1,6	-	м	К	-	
	<b>Домофон</b>						
	Домофоны со звуковой и световой	наличие	-	-	С, Г	да	



сигнализацией							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

### 6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Санузлы</b>						
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и провизоводственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К, О	да	
	Ширина универсальной уборной общепользования	не менее	1,65	м	К, О	да	
	Глубина универсальной уборной общепользования	не менее	1,8	м	К, О	да	
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	да	
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	да	
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	да	
	<b>Душевые</b>						
	В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К	-	
	Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-	К	-	
	Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 х 1,8	-	м	К	-	
	Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей	не менее 1,2 х 0,9	-	м	К	-	
	<b>Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий</b>						

Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 х 2,6	-	М	К	-	
<b>Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях</b>		-	М	К	-	
Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее 1,8	1,8	М	К	-	
Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее 1,8	1,8	М	К	-	
Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее 1,8	1,8	М	К	-	
<b>Удобство использования</b>						
Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	-	К, О	да	
Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О	-	
Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	К, О	да	

### 7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Расположение мест обслуживания МПН</b>						
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МПН на минимально возможном расстоянии от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие	-	-	К, О, С, Г	да	
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах,	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	

Выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей								
Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие	-	-	К, О	-			
Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от - эвакуационного выхода в непроходной зоне	наличие	-	-	К, О, С, Г	-			
<b>Расстояние до эвакуационного выхода</b>								
Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	К, О, С, Г	-			
Расстояние от любого места пребывания инвалида в зале/ном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г	-			
<b>Ширина эвакуационных путей</b>								
Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	К	да			
Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	да			
Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	-			
Ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1,5	м	К	-			

Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	Да
Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	-
<b>Время эвакуации</b>					-
Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г	-
<b>Пожаробезопасные зоны</b>					
Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г	-
Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г	-
Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м <sup>2</sup> /чел	К, О, С, Г	-
Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	-	-	К, О, С, Г	-
Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону	наличие	-	-	К, О, С, Г	-
<b>Эвакуационные выходы</b>					

	В зальных помещениях не менее двух расседготовоченных выходов, приспособобленных для прохода МПН	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
	В зрительных залах с числом мест 800 и более расседготовочение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
	<b>Пожарная сигнализация</b>						
	Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие	-	-	К, О, С, Г	да	
	<b>Система оповещения о пожаре</b>						
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МПН	наличие	-	-	К, О, С, Г	да	
	<b>Пожарные извещатели</b>						
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие	-	-	К, О, С, Г	да	

### 8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Визуальная информация</b>						
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации,	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	

предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.								
Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания	наличие	-	-	К, О, С, Г	-			
При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	К, О, С, Г	-			
<b>Звуковая информация</b>								
Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	С	-			
Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	Г	-			
<b>Освещенность</b>								
Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	да			
<b>Связь с диспетчером или дежурным</b>								
Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка	наличие	-	-	К, О, С, Г	да			
В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие	-	-	К, О, С, Г	да			
<b>Рельефные информирующие</b>								

	<b>обозначения</b>								
	Дублирование обозначений помещений здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	информирующих помещений внутри здания	на высоте от на высоте до	1,4 1,75	м	С	Да		
	Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевалочных и гардеробах		наличие	-	-	С	-		
	<b>Тактильная предупреждающая информация</b>								
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей		на расстоянии	0,6	м	С	Да		
	Глубина рифов для тактильных напольных указателей		должна быть	5	мм	С	-		
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша		полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	-		
	Направляющие дорожки продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены		Полоса шириной не менее	0,5	м	С	-		
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия		полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	-		
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)		на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	-		

### 9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обслуживания, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категория, для которых	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
---	--	----------	--------------------	---------	------------------------	-----------------------	---------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
					установлен норматив		
	<b>Ограждения опасных зон</b>						
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	-	
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	-	
	Меры безопасности (отрады, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	К	-	
	<b>Ограничение выступавших конструктивных элементов</b>						
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
	Ограничение выступавших конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от на высоте до	0,1 0,7 2,0	м	К, О, С, Г	-	
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	-	
	<b>Установка приборов</b>						
	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее	1,1 0,85	м	К, О, С	-	