

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика
Татарстан, 420088 (843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07.
Отдел надзорной деятельности по Нижнекамскому муниципальному району Управления надзорной дея-
тельности Главного Управления МЧС России по
ул. Менделеева, 5, г. Нижнекамск Республике Татарстан 423570, код 8-8555,
(наименование органа государственного пожарного надзора)
тел. 41-26-35, факс 41-26-45, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru
указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Нижнекамск
(наименование акта)

"05" сентября 2014 г.
(дата составления акта)

15 час 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 471

По адресу/адресам: РТ, г. Нижнекамск, пр. Мира, 16
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Главного государственного инспектора по пожарному надзору Нижнекамского муниципального района РТ – Начальника отдела надзорной деятельности по Нижнекамскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по Республике Татарстан полковника внутренней службы К.Ф. Шигапова от 23.07.2014 г. № 471
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

всплывшая проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением отдельных предметов»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"12" августа 2014 г. с 08 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность - 3 часа;

"18" августа 2014 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность - 2 часа;

"05" сентября 2014 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность - 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня /6 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Нижнекамскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по РТ
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(подпись ответственного лица при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением отдельных предметов» Галинаметов Рашид Гусманович 29.07.2014 г. в 11 час. 11 мин.; 12.08.2014 г. в 08 час. 00 мин.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)

№ _____ и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Старший инспектор ОНД по Нижнекамскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Дьяченко Галина Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением отдельных предметов» Галиахметов Рашид Гусманович; заместитель директора по АХЧ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением отдельных предметов» Фатихов Манур Салихович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

Место проведения проверки:
характер нарушения обязательных требований или требований, предусмотренных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1.	Допущено размещение стораемых материалов (шкаф, стол, двери) в подвале. п. 23 п/п б Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (заместитель директора по АХЧ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением отдельных предметов» Фатихов Манур Салихович);
2.	На дверях помещений складского назначения отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п. 20 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. с изменениями и дополнениями от 17.02.2014 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (заместитель директора по АХЧ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением отдельных предметов» Фатихов Манур Салихович);


Сведения несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выполнены п. 6,8 предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 535/1/1-12 от 12.08.2013 г. , а именно:**

3.	Ширина двери выхода в свету из учебного класса ООО «Клаксон» составляет менее 0,8 м. п. 3.3 статьи 4, ч 1 п. 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 27.07.2008 г. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СНиП 21-01-97* п. 6.16, СП 1.13130.2009 п.8.2.3 (заместитель директора по АХЧ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением отдельных предметов» Фатихов Манур Салихович.);
4.	В гаражных боксах для стоянки автотранспортных средств отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. п. 3,п.4, ст. 4, п.1 ст 151 Федеральный Закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14 таб. 1 п. 4, п. 6.30 СНиП 21-02-99* (заместитель директора по АХЧ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением отдельных предметов» Фатихов Манур Салихович.И.Т.).

Несоответствий не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


Г.А. Дьяченко
(подпись проверяющего)


Р.Г. Галиахметов
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение № 471 от 23.07.2014 г. о проведении внеплановой проверки

Подписи лиц, проводивших
проверку:



Старший инспектор отдела НДС по Нижнекамскому муниципальному району УНД
ГУ МЧС России по Республике Татарстан
майор внутренней службы
Дьяченко Галина Александровна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением отдельных предметов» Галиахметов Рашид Гусманович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"05" 09 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)