

Утверждаю
Директор школы № 31
_____ Р.Г.Галиахметов

План по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Ответственный	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	Двери лестничных клеток не оборудованы уплотнениями в притворах, предназначенных для обеспечения плотного закрывания дверей са-мозакрывателями.	01.08.2014 г.	зам. директора по АХЧ Фатихов М.С. Гл.бух. Нургалеева А.Р.	
2.	Двери в электрощитовых не противопожарные, не обеспечен	01.08.2014 г.	зам.директора по АХЧ Фатихов М.С.	
3.	Эвакуационный выход не посредственно наружу из помещений кухни не обозначен светом указателем с надписью "Выход белого цвета на зеленом фоне, подключенным к сети аварийного или	01.08.2014г.	зам.директора по АХЧ Фатихов М.С.	устранена
4	В подвале (спортивного блока) допущено размещение складских помещений с хранением сгораемых	1.08.2013г.	зам.директора по АХЧ Фатихов М.С.	убраны
5	В здании не произведен монтаж эвакуационного освещения, автоматически включаемой при	1.08.2013г.	зам. директора по АХЧ Фатихов М.С. ,электрик Садриев Р.	произведен монтаж
6	Ширина двери выхода в свету из учебного блока ООО "Клаксон" составляет менее 0,8м	1.08.2014г.	зам. директора по АХЧ Фатихов М.С. Директор ООО "Клаксон" Мингазов	заменена
7	Для отделки потолка учебного класса ООО "Клаксон" применены материалы с неисследованными показателями пожарной опасности.		зам. директора по АХЧ Фатихов М.С. Директор ООО "Клаксон" Мингазов Ф.М.	имеется сертификат показателями пожарной безопасности
8	В гаражных боксах для стоянки автотранспортных средств отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	01.08.2014г.	зам.директора по АХЧ Фатихов М.С.	

9	Не заключен договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализацией с каналом передачи информации в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу в	1.08.2014г.	зам. директора по АХЧ Фатихов М.С. Гл.бух Хайруллина Г.З.	Заключили договор
10	Территория гаражных боксов не обеспечена требуемым количеством	01.08.2014г.	Зам. директора по АЗЧ Фатихов М.С.	
11	Внутренний пожарный водопровод гаражных боксов не обеспечен пожарными шкафами, не укомплектованные пожарными	01.08.2014г.	Зам. директора по АЗЧ Фатихов М.С.	
12	Не проводится ежеквартальное техническое обслуживание первичных	01.08.2014г.	Зам. директора по АЗЧ Фатихов М.С.	проводится