

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 272-91-24, ф. 273-76-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066 (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности по Нижнекамскому муниципальному району РТ  
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
(8555) 423570 г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 5  
тел. 41-26-35, факс 41-26-45, e-mail: ognnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
(указываются адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

**Предписание N 76-1/35**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица - директору МБОУ «Средней общеобразовательной школы №31 с углубленным изучением отдельных предметов» НМР РТ Габдуллахатову Ильдару Ансеровичу

(полное наименование органа государственной власти, и слова «местного самоуправления», юридического лица, фамилия, имя, отчество, должность при наличии индивидуальной предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.д.)  
по исполнению распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНДиПР ГУ МЧС России по РТ по пожарному надзору N 76 от 01.03.2017 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

с 08 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. "07" марта 2017 г.  
с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. "09" марта 2017 г.  
с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. "21" марта 2017 г.

проведена проверка

старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Исадовой Эльмирой Рамилевной

(полное наименование органа государственной власти, и слова «местного самоуправления», юридического лица, фамилия, имя, отчество, должность при наличии государственного инспектора государственного пожарного надзора,

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №31 с углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан расположенного по адресу: РТ, г. Нижнекамск, пр. Мира д.16

при осуществлении проверки, наименование объекта защиты, улиц и кварталов, адреса объекта защиты, наименование органа государственного пожарного надзора)

совместно с Директором МБОУ «СОШ №31 с углубленным изучением отдельных предметов» НМР РТ Габдуллахатовым Ильдаром Ансеровичем, зам.директора по АХР МБОУ «СОШ №31 с углубленным изучением отдельных предметов» НМР РТ Фатиховым Мансуром Сабиховичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества должностных лиц, участвующих в проверке)  
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо исполнить следующие обязательные требования пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N и/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности требования	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении (указания)
-------	---	---	---	---

		пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	ных требований пожарной безопасности	(указывается только выполнение)
1.	Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности на путях эвакуации, на лестничных маршах (клубно-спортивный блок), в местах установки первичных средств пожаротушения и оповещения (ИПР).	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.33, п. 43 п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026	01.08.2017г.	
2.	В тамбуре эвакуационного выхода из помещения спортивного зала допущено складирование горючих материалов.	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.36 п.п «б»	01.08.2017г.	
3.	В помещении подвала допущено хранение горючих материалов.	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.23 «д»	01.08.2017г.	
4.	После проведения работ по замене эл. светильников не произведены работы по заделке образовавшихся отверстий в противопожарных перекрытиях (в поэтажных коридорах и в помещениях столовой).	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.22	01.08.2017г.	
5.	В помещении кладовой на первом этаже допускается установка штепсельных розеток и выключателя.	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.348	01.08.2017г.	
6.	Расстояния от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя превышает 20 метров. Расстояния между огнетушителями установленными в поэтажных коридорах более 20 метров (фактически более 30-40 метров), тем самым не обеспечиваются требования норм пожарной безопасности по размещению первичных средств пожаротушения в общественных зданиях.	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.165,168,170,171,171	01.08.2017г.	
7.	На основании акта проверки работоспособности системы АПИЗ выданного ООО «Камтех» система АПС имеющаяся на объекте демонтирована, новая система не смонтирована, в эксплуатацию не введена.	п. 61 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2017г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, индивидуальных лиц, физических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и/или сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований

пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому

должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора

муниципального района РТ Э.Р.Ильцова

(по пожарному надзору)

*Ильцова*



«21» марта 2017 г.

Предприятие для исполнения получило:



«21» марта 2017 г.

директор МБОУ «СОШ №31» НМР РТ

Габдуллахатов Ильдар Ансарович

(должность, фамилия, инициалы)