

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 272-91-24, ф. 273-76-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066 (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности по Нижнекамскому муниципальному району РТ
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(8555) 423570 г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 5
тел. 41-26-35, факс 41-26-45, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 85/1/1-19

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица директору МБОУ «СОШ№31 с углубленным изу-
чением отдельных предметов» НМР РТ Галиахметов Рашит Гусманович

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.д.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора по Нижнекамскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по РТ по пожарному
(наименование органа ГПН)

надзору N 85 от 25.02.2015 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период
с 11 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. "05" марта 2015 г.
с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. "06" марта 2015 г.
проведена проверка

старшим инспектором отдела НД по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНДиПР ГУ
МЧС России по Республике Татарстан капитаном внутренней службы Илаловым Айратом Наи-
левичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государ-
ственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №31
с углубленным изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района Рес-
публики Татарстан расположенного по адресу: РТ, г. Нижнекамск, пр. Мира д.16

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного само-
управления)

совместно с Директором МБОУ «СОШ№31 с углубленным изучением отдельных предметов»
НМР РТ Галиахметовым Рашитом Гусмановичем, И.О. зам. директора по АХР МБОУ «СОШ№31
с углубленным изучением отдельных предметов» НМР РТ Багаутдиновой Назилей Наиловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопас- ности с указанием конкретного места выявленного наруше- ния	Содержание пункта (абзац пункта) и наиме- нование нормативного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, тре- бования которого(-ых) нарушены	Срок устра- нения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется только выполне-

				ние)
1.	В декларации пожарной безопасности №92435000-ТО-01215 от 23.07.2012 года внести изменения в разделе III характеристика здания, не верно указан степень огнестойкости здания, указаны не действующие нормативные документы пожарной безопасности.	Статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности 4. Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, представившие декларацию пожарной безопасности, несут ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. п. 4 ст. 64 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)	01.03.2016г.	
2.	Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности на путях эвакуации на 3-х лестничных маршах, первичных средств пожаротушения и оповещения (ИПР).	33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 43. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.33, п. 43	01.03.2016г.	
3.	На люке выхода на кровлю начального блока отсутствует информация о месте нахождения ключа.	2.1.15. Двери (люки) чердачных и технических помещений (насосных, вентиляционных камер, бойлерных, складов, кладовых, электрощитов и т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков следует хранить в определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях (люках) чердачных и технических помещений должны быть надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей. п.2.1.15 ППБ 101-89	01.03.2016г.	
4.	Дверь эвакуационного выхода из общих коридоров среднего в старший блоков 4 этажа, не оборудован приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах.	6.18* Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу. Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противоподымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в	01.03.2016г.	

		притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. п. 6.18* СНиП 21-01-97		
5.	Дверь эвакуационного выхода из общих коридоров среднего в старший блоков 3 этажа, не оборудован приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах.	6.18* Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу. Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. п. 6.18* СНиП 21-01-97	01.03.2016г.	
6.	В общем коридоре старшего блока 3 этажа огнетушитель ОП-4 эксплуатируется в неисправном состоянии, без порядкового номера, запорно-пусковое устройство не опломбировано одноразовой пломбой.	475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой. 478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы. Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.475, п.478	01.03.2016г.	
7.	В общем коридоре начального блока 3 этажа огнетушитель ОП-4 №30 эксплуатируется в неисправном состоянии (стрелка индикатора находится в красной зоне шкалы).	478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы. Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.478	01.03.2016г.	
8.	В общем коридоре среднего блока 3 этажа огнетушитель ОП-4 №26 экс-	478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огне-	01.03.2016г.	

	<p>платуруется в неисправном состоянии (стрелка индикатора находится в красной зоне шкалы).</p>	<p>тушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы. Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.178</p>		
9.	<p>В помещении общего коридора начального блока 3 этажа допущено эксплуатация 2 светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренной конструкцией светильника.</p>	<p>42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п/п «в» п. 42</p>	01.03.2016г.	
10.	<p>Дверь эвакуационного выхода из лестничной клетки старшего блока закрывается на замок с ключом.</p>	<p>35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара. Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.35</p>	01.03.2016г.	
11.	<p>В тамбуре эвакуационного выхода лестничной клетки старшего блока допущено складирование горючих отходов.</p>	<p>36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.36 п/п «б»</p>	01.03.2016г.	
12.	<p>Дверь эвакуационного выхода из лестничной клетки начального блока закрывается на замок с ключом.</p>	<p>35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара. Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.35</p>	01.03.2016г.	
13.	<p>Дверь лестничной клетки на 1 этаже начального блока зафиксирована в открытом положении (отсоединен привод для самозакрывания двери).</p>	<p>36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О проти-</p>	01.03.2016г.	

		вопожарном режиме» п.36 п/п «г»		
14.	Автоматическая пожарная сигнализация в помещении медпункта находится в неисправном состоянии (ДИП закрыты транспортными колпаками).	61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.61	01.03.2016г.	
15.	Дверь второго эвакуационного выхода из помещения спортивного зала закрывается на замок с ключом.	35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара. Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.35	01.03.2016г.	
16.	В общих коридорах спортивного блока допущено эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренного конструкцией светильника.	42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п/п «в» п. 42	01.03.2016г.	
17.	В помещении подвала допущено хранение горючих материалов,	23. На объектах запрещается: а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности. Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.23 «а»	01.03.2016г.	
18.	Не организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обес-	22. Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый	01.03.2016г.	

	печивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями в подвальном помещении над дверью.	предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.22		
19.	В помещениях здания гаражей допущено эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренного конструкцией светильника.	42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п/п «в» п. 42	01.03.2016г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД по Нижнекамскому
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
муниципальному району РТ А.Н.Иламов
по пожарному надзору)



« 6 » 03 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

директор МБОУ «СОШ №31» НМР РТ
Галияхметов Р.Г.
(должность, фамилия, инициалы)

« 6 » 03 2015 г.