

10.01.2022 г. КНМ 16220061000200650267



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел/факс 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 2/1/2
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия-интернат
№34» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району Республики Татарстан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан майора внутренней службы М.Н. Ишелева № 2 от 10.01.2022, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 09 ч. 30 мин. «12» января 2022 г. по 17 ч. 00 мин. «20» января 2022 г.,

Гарифуллиным Рустамом Хамитовичем государственным инспектором Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан - старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району Республики Татарстан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия-интернат №34» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан; ИНН 1651000210; 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 23А

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: директором МБОУ «Гимназия-интернат №34» НМР РТ Ляховой Галиной Анатольевной; заместителем директора МБОУ «Гимназия-интернат №34» НМР РТ Кругловой Юлией Михайловной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия, установленные: Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123); постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР); нормы пожарной безопасности «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (далее – НПБ 105-03); нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (далее – НПБ 110-03); свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее - СП 2.13130.2020); свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» (далее – СП 4.13130.2013); свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (далее – СП 5.13130.2009); свод правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (далее – СП 12.13130.2009); строительные нормы и правила Российской Федерации «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СНиП 21-01-97*); строительные нормы и правила «Внутренний водопровод и канализация зданий» (далее - СНиП 2.04.01-85*); Приказа МЧС России от 16.03.2020 N 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2020 N 58127) (далее – Приказ МЧС РФ №171); Методических рекомендации МЧС России от 01.01.2013г. «Методические рекомендации по разработке декларации пожарной безопасности»; национальный стандарт РФ «Двери металлические противопожарные» (далее – ГОСТ Р 57327-2016):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	В декларации пожарной безопасности, от 06.04.2016г. рег. №92435000-ГУ-01481, в разделе III имеются недостоверные (измененные) сведения по примененным на путях эвакуации отделочным материалам; по установке пожарных извещателей.	ст. 4,5,6; ч. 3, ст. 64 ФЗ-123; Методические рекомендации МЧС России от 01.01.2013г. «Методические рекомендации по разработке декларации пожарной безопасности»; Прил. №2 Приказа МЧС РФ N 171	10.01.2023г.	?
2.	Для прокладки электропроводов систем пожарной автоматики, согласно акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта от 21.12.2021 года,	ч.2 ст.82 ФЗ-123	10.01.2023г.	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
	использованы провода (кабеля) марки КСПВ 1х2х0,5, не имеющие свойств «не распространяющий горение» и соответственно не обеспечивающий работоспособность системы в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону			<i>Техзаг</i>
3.	Для смонтированных в августе 2006г. систем пожарной автоматики не организовано проведение ежегодного испытания	п.54 ППР	10.01. 2023г.	<i>Техзаг</i>
4.	На путях эвакуации, коридоры, тамбуры, лестничные марши, 1-го и 2-го этажа для отделки пола применен линолеум и ковровое покрытие (тамбур центрального входа) с неизвестными показателями пожарной опасности	табл. №28 ФЗ-123; п. 25 ППР	10.01. 2023г.	<i>Фин Вопр.</i>
5.	В помещении актового зала, на втором этаже, для отделки пола применен линолеум с неизвестными показателями пожарной опасности	табл. №29 ФЗ-123; п. 25 ППР	10.01. 2023г.	<i>Фин. Жан. К.М.</i>
6.	На втором этаже запор двери запасного выхода с актового зала (кабинета музыки) выходящий на лестничную клетку не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (закрыт на ключ)	п. 26 ППР	10.01. 2023г.	<i>Средств.</i>
7.	Части зданий и помещений различных классов функциональной пожарной опасности (спальный блок – Ф1.1 и учебный блок – Ф4.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами	ст. 4;5;6; ч.3 ст. 80;88 ФЗ-123; п. 7.4 СНиП 21-01-97*; п. 4.1 СП 4.13130.2013; п/п «н, о» п. 16 ППР	10.01. 2023г.	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
	огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Произведенные изменения функционального назначения помещений (классы переоборудованы в спальные помещения интерната) не внесены в техническую документацию здания (технический паспорт на административное здание от 16.01.2008г.)			<i>ком. реш.</i>
8.	В помещениях спального блока (спальные, коридоры) допущено применение декоративно-отделочных материалов (линолеум) для покрытия полов с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 4;5;6, ч. 7 ст. 134; табл. №28 и №29 ФЗ-123; п. 25 ППР	10.01. 2023г.	<i>Тех. зап. ком. реш.</i>
9.	На 2-м этаже, в коридоре спального блока девочек изменено функциональное назначение помещения площадью 3,4 м ² , переоборудовано под склад чистого белья (не отделено противопожарными дверями (противопожарными перегородками 1-го типа) от общего коридора)	ст. 4;5;6, ч. 3 ст. 80 ФЗ-123; п/п «н» п. 16 ППР; п.5.1.2 СП 4.13130.2013	10.01. 2023г.	<i>ком. реш.</i>
10.	На 2-м этаже, на лестничной клетке спального блока интерната изменено функциональное назначение помещения площадью 9,4 м ² , переоборудовано под хозяйственный склад (белье, коробки с бумагами) (не отделено противопожарными дверями (противопожарными перегородками 1-го типа) от помещения спальной и лестничной клетки)	ст. 4;5;6, ч. 3 ст. 80 ФЗ-123; п/п «н» п. 16 ППР; п.5.1.2 СП 4.13130.2013	10.01. 2023г.	<i>ком. реш.</i>
11.	На 1-м этаже монтаж противопожарной двери	ст.4;5;6 ФЗ-123; п.7.4 СНиП 21-01-97; п.5.3.2 СП 2.13130.2020; п.3.2;	10.01. 2023г.	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
	электрощитовой выполнен с нарушением нормативных требований, а именно: не произведена заделка монтажных зазоров цементно-песчаным раствором или негорючим волокнистым теплоизоляционным материалом, смоченным цементно-песчаным раствором, или противопожарной монтажной пеной, прошедшей испытания на огнестойкость совместно с дверью. Двери эксплуатируются при монтаже которых зазоры были заделаны только пеной без заделки раствором	8.3 ГОСТ Р 57327-2016		<i>сделать</i>
12.	На 1-м этаже в кабинете дополнительного образования допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников	ст.4,5,6 ФЗ-123; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	10.01. 2023г.	<i>сделать</i>
13.	На 2-м этаже, на лестничной клетке правого блока (возле кабинета чувашского языка и литературы) изменено функциональное назначение помещения площадью 4,7 м ² , переоборудовано под склад книг (книгохранилище) (не отделено противопожарными дверями (противопожарными перегородками 1-го типа) от учебных классов, коридора и лестничной клетки)	ст. 4;5;6, ч. 3 ст. 80 ФЗ-123; п/п «н» п. 16 ППР; п.5.1.2 СП 4.13130.2013	10.01. 2023г.	<i>ком. зам</i>
14.	На первом этаже запор второй (дополнительной) двери центрального выхода не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (закрыт на ключ)	п. 26 ППР	10.01. 2023г.	<i>сделать</i>

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
15.	На первом этаже, в кабинете №36 (начальный класс) изменено функциональное назначение помещения умывальной, переоборудовано под гардероб (не оборудовано системой противопожарной защиты)	ст.4;5;6; ч.3 ст.80 ФЗ-123; п/п «н» п.16 ППР; п.4 НПБ 110-03; прил. А, табл. А.3, п. 38 СП 5.13130.2009	10.01.2023г.	<i>кам реш</i>
16.	При одном вводе водопровода холодной воды в здание, отсутствует обводная линия у счетчиков холодной воды с электрозадвижкой для пропуска противопожарного расхода воды. Задвижка должна быть опломбирована в закрытом положении.	ст.4;5;6; п.11.7* СНИП 2.04.01-85*	10.01.2023г.	<i>кам реш</i>
17.	Допущена прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи над мягкой кровлей здания гимназии (над центральным входом)	п.34 ППР	10.01.2023г.	<i>средств</i>
18.	Не на всех входных дверях с наружной стороны помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон	ст. 4;5;6 ФЗ-123; п. 12 ППР; п. 5 НПБ 105-03; п.5.1 СП 12.13130.2009	10.01.2023г.	<i>средств</i>
19.	Помещения здания склада, в которых хранятся горючие материалы (матрасы, бумаги, лопаты, краски) не оборудованы системой противопожарной защиты	ст.4;5;6 ФЗ-123; п.4 НПБ 110-03; прил. А, табл. А.3, п. 5.2 СП 5.13130.2009	10.01.2023г.	<i>кам</i>
20.	Допущена прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи над мягкой кровлей здания склада	п.34 ППР	10.01.2023г.	<i>средств</i>

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Государственный инспектор Нижнекамского муниципального района РТ по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району Республики Татарстан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Гарифуллин Р.Х.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.

№ 4

“20” января 2022 г.

Предписание для исполнения получил:

Мег

(подпись)

Директор МБОУ «Гимназия-интернат №34» НМР РТ

(должность)



Ляхова Г.А.

(фамилия, инициалы)

“20” января 20 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.