

10.01.2022 г. КНМ 16220061000200650278



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел/факс 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 8/1/3
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
**«Старошешминская средняя общеобразовательная школа» Нижнекамского
муниципального района Республики Татарстан**

фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району Республики Татарстан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан майора внутренней службы М.Н. Ишелева № 8 от 10.01.2022, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 09 ч. 00 мин. « 17 » января 2022 г. по 14 ч. 00 мин. « 20 » января 2022 г., младшим лейтенантом внутренней службы Осенковым Евгением Викторовичем – государственным инспектором Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан по пожарному надзору - инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району Республики Татарстан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТАРОШЕШМИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" ИНН 1651028826; 423563, РЕСПУБЛИКА, ТАТАРСТАН, РАЙОН, НИЖНЕКАМСКИЙ, с. Старошешминск, ул. ШКОЛЬНАЯ, 1

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: директором, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старошешминская средняя общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Ахметовой Айзарей Занифоновой.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия, установленные: Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123); постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	Помещение пищеблока не отделено противопожарной дверью от общего коридора	п.16 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст.4, ст.5, ст.6, ст.59, ст.88, Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	16.01.2023г.	
2.	Не все помещения в полном объеме защищены автоматической установкой пожарной сигнализации, а также не предоставлено обоснование их отсутствия в помещении варочного цеха	ст.4, ст. 5, ст. 6 ст. 54, п.6 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, 14, таб 3 п. 38 НПБ 110-03	16.01.2023г.	
3.	Вытяжная решетка системы вентиляции в классах истории, информатики, биологии, русского языка, обществознания, закрыта (заклеена обоями).	п.п. «б» п. 41 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	16.01.2023г.	
4.	Допущена эксплуатация кабинета расположенного на третьем этаже под хранение служебной документации (архив), не отвечающих нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности	п/п «н», п.16 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	16.01.2023г.	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

– лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

– должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор Нижнекамского муниципального района РТ по пожарному надзору – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району Республики Татарстан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан младший лейтенант внутренней службы Осенков Е.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

М.Л.П.*

“20” 01 2022 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старошешминская средняя общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

(должность)

Ахметова А.З.

(фамилия, инициалы)

“20” 01 2022 г.

Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.