



08.08.2020 г. № 55

ОТЧЕТ

по устранению выявленных замечаний

по предписанию № 56/1/28

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Исполнение
1	Не проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний	Дана заявка на производство испытания пожарной лестницы в Нижнекамское отделение Татарстанского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское Добровольное пожарное общество»
2	Планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009	Выполнено
3	В декларацию пожарной безопасности (рег.№9243500-ТО-01429 от 08.07.2015г) в разделе 3 не внесены изменения	Изменение внесены, декларация сдана в ОНД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району УНД И ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан на регистрацию
4	В помещении лыжной базы установлен один аналоговый дымовой извещатель о пожаре (ДИП)	Выполнено

5	<p>Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (школа и пищеблок) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами</p>	<p>В смете расходов на 2020 год не выделено финансирование на приобретение противопожарной двери. Готовится проект письма на имя начальника Управления образования о выделении дополнительного финансирования.</p>
6	<p>На путях эвакуации (коридор здания мастерской) на пол настлан линолеум с неизвестными показателями пожарной безопасности (не представлены сертификаты соответствия)</p>	<p>В смете расходов на 2020 год не выделено финансирование на приобретение линолеума. Готовится проект письма на имя начальника Управления образования о выделении дополнительного финансирования.</p>

Директор школы



Тогулева Н.В.