

11.01.2022 г. КНМ 16220061000201542926



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел/факс 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 10/1/4

вручается:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеафанасовская средняя
общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Нижнекамско-
го муниципального района Республики Татарстан по пожарному надзору – заместителя началь-
ника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муници-
пальному району Республики Татарстан управления надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан майора внутренней
службы М.Н.Ишелева № 10 от 11.01.2022, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности»,
в период с 09 ч. 00 мин. «17» января 2022 г. по 14 ч. 00 мин. «21» января 2022 г., лейтенан-
том внутренней службы Сизовым Романом Олеговичем – государственным инспектором Ниж-
некамского муниципального района Республики Татарстан по пожарному надзору - старшим
инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому

муниципальному району Республики Татарстан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеафанасовская средняя общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан; ИНН 1651028777; 423551, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, с. Большое Афанасово, ул. Молодежная, д.3.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МБОУ «Большеафанасовская средняя общеобразовательная школа», Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Фалина Луиза

Геннадьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком). Согласно сведениям руководства по эксплуатации ППКОП 0104065-20-1 «СИГНАЛ-20» сер.02 средний срок службы прибора - 10 лет (монтаж осуществлен в марте 2006 года), паспорта системы речевого оповещения пожарной сигнализации «Орфей» СП-НК.425513.010-01 ПС назначенный средний срок службы до списания — 8 лет. (монтаж осуществлен в марте 2006 года). Пульт «С2000М» средний срок службы прибора — 10 лет (монтаж осуществлен мае 2010 года). Ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке не проводится.	Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. п.54 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 "Об Утверждении Правил пожарного режима в Российской Федерации".	12.01.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Государственный инспектор Нижнекамского муниципального района РТ по пожарному надзору – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району Республики Татарстан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан сержант внутренней службы Сизов Р.О.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.

“ 21 ” 01 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Калв

(подпись)

директор

(должность)

А.Т. Рашаев

(фамилия, инициалы)

“ 21 ” 01 2021 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.