



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН**

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по Нижнекамскому муниципальному району
Республики Татарстан**

ул. Менделеева, 5, г. Нижнекамск, 423570
код 8-8555, тел. 41-26-45, факс 41-26-45
E-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

20.08.2018 г. № 269-2-5-28

Директору

МБОУ «Сухаревская СОШ»

НМР РТ

Мустафину Ф.Н.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

« 20 » августа 2018 г.

г. Нижнекамск, РТ

(место рассмотрения город, село, район)

Я, старший инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Гарифуллин Рустам Хамитович
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 335-2018-269 от « 20 » августа 2018 г.
по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на
должностное лицо – директора МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ Мустафина Фаниса Нуртдиновича

(или фамилия, имя, отчество виновного лица)

Зарегистрированного по адресу: Республика Татарстан, Нижнекамский район, с. Сухарево, ул. Школьная, д. 2, кв. 4

(адрес регистрации)

установил, что «17» августа 2018 года в 11 ч. 00 мин. в МБОУ «Сухаревская СОШ» НМР РТ

(место совершения нарушения) с подробным указанием наименования объекта, адреса,

расположенного по адресу: РТ, Нижнекамский район, с. Сухарево, ул. Школьная, дом 1
совершил административное правонарушение, выразившееся в нарушении: Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г
законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно: являясь являясь руководителем объекта, согласно приказа №260 лс от 10.08.2017г.

1.	На путях эвакуации и местах установки противопожарного инвентаря (огнетушители, ИПР) отсутствуют знаки пожарной безопасности.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ
2.	Прибор передачи сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть находится в неисправном состоянии.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ

(указываются существо нарушения)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13
указываются номера статей

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
и законодательный акт в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо:

1. Обсудить данные нарушения на совещании, рассмотреть вопрос о привлечении виновного к дисциплинарной ответственности;
2. Разработать план мероприятий по устранению нарушений и направить в отдел надзорной деятельности.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течении 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное постановление.
В соответствии со ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего постановление)

Гарифуллин Р.Х.

(расшифровка подписи)

Представление получило

(дата, должность, подпись)

Мустафин Ф.Н.

Представление направлено

(дата, номер почтового отделения и номер заказного письма)

