

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

423570 г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 5 код 8-8555,

тел. 41-26-35, факс 41-26-45, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 22/1/16

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица МБОУ «Шингальчинская основная общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан»

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

И.О. директора Хамидуллиной Алие Анасовне

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.) во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ по пожарному

(наименование органа ГПН)

надзору N 22 от 29.01.2018 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

с 15 час. 15 мин. до 16 час. 30 мин. "02" февраля 2018 г.

с 14 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин. "09" февраля 2018 г.

с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. "12" февраля 2018 г.

проведена проверка

старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Гарифуллиным Рустамом Хамитовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МБОУ «Шингальчинская ООШ» Нижнекамского муниципального района РТ расположенного по адресу: Республика Татарстан, Нижнекамский район, с. Шингальчи, ул. Новая, д. 15

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с И.О. директора МБОУ «Шингальчинская ООШ» Нижнекамского муниципального района РТ Хамидуллиной Алией Анасовной, завхозом Ахметшиной Миляушой Равиленвой

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разде-	п. 2 Правил противопожарного режима в РФ: В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным упол-	01.02.2019г.	

	лом XVIII Правил противопожарного режима.	номоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.		
2.	Отсутствует декларация пожарной безопасности.	ч.1 ст. 64 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, сооружения, производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1	01.02.2019г.	
3.	Не проведена проверка источника наружного противопожарного водоснабжения (пожарного резервуара).	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ: Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	01.02.2019г.	
4.	В подсобном помещении кабинета английского языка и в кабинете информатики на 2-м этаже дымовые датчики пожарной сигнализации закрыты транспортировочными колпачками, что исключает их своевременное срабатывание при возникновении задымления.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства заводского изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.	01.02.2019г.	
5.	Не проводятся практические занятия по отработке плана эвакуации, отсутствуют соответствующие акты.	п/п «г» п. 1.4 ППБ 101-89: Практические занятия по отработке плана эвакуации должны проводиться не реже одного раза в полугодие	01.02.2019г.	
6.	В кабинете английского языка светильник освещения доски, эксплуатируется со снятым колпаком	п/п «в» п. 42 Правил противопожарного режима в РФ: Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материала-	01.02.2019г.	

	(рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	ми, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника		
7.	В правом крыле 2-го этажа в коридоре на пол настлан линолеум с неисследованными показателями пожарной опасности.	ч.6 ст. 134 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в <u>таблицах 28 и 29</u> приложения к настоящему Федеральному закону.	01.02.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
муниципальному району РТ Р.Х. Гарифуллин
по пожарному надзору)

«12» февраля 2018 г.

Предписание для исполнения получила:


(подпись)

«12» февраля 2018 г.



И.О. директора МБОУ
«Шингальчинская ООШ»
Хамидуллина А.А.
(должность, фамилия, инициалы)