



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79
19

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в
Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе

№ 27/28 _____ « 19 » февраля 2025 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Ризвановой Рамзией Мавлютовной территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск,
Заинском районе _____

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нижнеуратьминская СОШ"
НМР РТ, по адресу: 423567, Республика Татарстан, Нижнекамский район, с. Нижняя Уратья, ул.
Школьная, д. 1А, ОГРН № 1021602504263 от 02.12.2002, ИНН 1651028784

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных
заболеваний не проводился осмотр обучающихся после зимних каникул на педикулез, что является
нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения"(далее Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ), п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20
«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4. 3648-20), п. 3364 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (с изменениями на 25 мая
2022 года).

2. Отсутствуют сведения в личных медицинских книжках сотрудников Ильдархановой Я.Г.,
Хайруллиной Р.Р. о проведении профилактической прививки (ревакцинация) от дифтерии и
столбняка..., кратностью 1 раз в 10 лет, сведений нет, последняя дата прививки от 01.12.2014г
, 18.12.2014г,соответственно, что является нарушением ст. 35, ст. 28 Федерального Закона от
30.03.1999г.№ 52-ФЗ Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ, п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

3. Отсутствуют сведения в личной медицинской книжке сотрудника Калимуллина Г.А. нет
сведений о проведенных профилактических прививках от гепатита, кори..., что является нарушением
ст. 35, ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-
ФЗ, п. 1.5. СП 2.4.3648-20

4. В учебных кабинетах татарского языка, ОБЗР, на полу линолеум по периметру отошел
от стен, не пригнан под плинтус (имеются зазоры), что не позволяет качественно проводить влажную

уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст. 24, ст. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.2.5.2. СП 2.4.3648-20,

5. При изучении расписания уроков 1 классов, выявлено: в середине учебного дня не организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.3.4.16 СП 2.4.3648-20.

6. При рассмотрении 18.02.2025г. в 14:30 в помещении территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, расположенного г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.18, протокола инструментального обследования № ф.16629.25 от 10.02.2025г., экспертного заключения 9000/13052 от 12.02.2025г, выполненный аккредитованным ИЛЦ Нижнекамским филиалом ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Татарстан (Татарстан)», установлено:

- по результатам измерений в кабинете информатики в центре помещения (h=0,1 м от поверхности пола; h=0,6 м от поверхности пола) h=1,7 м от поверхности пола) температура воздуха составила 17,0+0,06*С, при допустимой величине температуры воздуха 18-24*С.

- по результатам измерений в кабинете информатики 0,5 м от стены (h=0,1 м от поверхности пола; h=0,6 м от поверхности пола) h=1,7 м от поверхности пола) температура воздуха составила 17,0+0,06*С, при допустимой величине температуры воздуха 18-24*С.

- по результатам измерений в кабинете татарского языка в центре помещения (h=0,1 м от поверхности пола; h=0,6 м от поверхности пола) h=1,7 м от поверхности пола) температура воздуха составила 17,0+0,06*С, при допустимой величине температуры воздуха 18-24*С.

- по результатам измерений в кабинете татарского языка 0,5м от стены (h=0,1 м от поверхности пола; h=0,6 м от поверхности пола) h=1,7 м от поверхности пола) температура воздуха составила 17,0+0,06*С, при допустимой величине температуры воздуха 18-24*С, что не соответствует таб. 5.34. п 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что является нарушением ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, таб. 5.34. п 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.7. СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Осуществлять (проводить) в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний осмотр на педикулез и чесотку, обучающихся после каждых каникул и ежемесячно выборочно 4 - 5 классов
2. Обеспечить своевременно проведение профилактической прививки (ревакцинации) от дифтерии и столбняка..., кратностью 1 раз в 10 лет.
3. Обеспечить своевременное внесение в личные медицинские книжки о проведенных профилактических прививках от гепатита, кори...,
4. Обеспечить покрытие пола в учебных кабинетах татарского языка, ОБЗР, позволяющим качественно проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
5. Организовать в середине учебного дня динамическую паузу, продолжительностью не менее 40 минут, для учащихся 1 класса, откорректировать расписание уроков.
6. Обеспечить соответствие микроклимата (температуры) воздуха в соответствии санитарным требованиям.

Срок до 10.11.2025г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на _МБОУ " Нижнеуратьминская СОШ " НМР РТ, по адресу: 423567, Республика Татарстан, Нижнекамский район, с. Нижняя Уратьма, ул. Школьная, д. 1А,

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в по адресу: 423570, РТ г. Нижнекамск ул. Ахтубинская, 18 _ тел./факс8 (8555) 42 51 27, e-mail: rpn.nk@tatar.ru _ заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом

в срок до «12» ноября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке; предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
ТО Управления Роспотребнадзора
по Республике Татарстан (Татарстан)
в Нижнекамском районе и
городе Нижнекамск, Заинском районе
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Р.М. Ризванова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 18 » 02 2025 г.

фамилия)

Директор

(подпись)

Ly

(инициалы и

Сабриева Р.Р.

Предписание направлено по адресу: