

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления
дошкольного образования ИК НМР РТ

С.А. Андрианова

(подпись)

« 26 »



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида «Сказка».

Р.С. Ахметова

ФИО

20 /11/ г.



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта (здание, помещение и иное сооружение)
и предоставляемых на нем услуг
в сфере дошкольного образования

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:

423552, РТ, Нижнекамский район, п. Красный Ключ, ул. Центральная, д. 4А

Наименование предоставляемой услуги: дошкольное образование

Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 2 596,4 кв. м.

часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9152 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное юридическое наименование (согласно уставу), краткое наименование: Муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Сказка»
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида «Сказка» НМР РТ

Юридический адрес организации: 423552, РТ, Нижнекамский район, п. Красный Ключ, ул.
Центральная, д. 4А

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление дошкольного образования
Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан,
423570, РТ, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, 6

II. Краткая характеристика предоставляемой на объекте услуги

Сфера деятельности дошкольное образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): посещаемость 200чел., количество обслуживаемых в день 200
чел., вместимость до 650 чел., пропускная способность – до 650 чел.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые, инвалиды; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, ментальными нарушениями*): _____

III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта в соответствии с приложением 1, в т.ч. наличие: | Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет) |
|----------|--|--|
| 1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | нет |
| 2 | сменные кресла-коляски | нет |
| 3 | адаптированные лифты | нет |
| 4 | поручни | нет |
| 5 | пандусы | нет |
| 6 | подъемные платформы (аппарели) | нет |
| 7 | раздвижные двери | нет |
| 8 | доступные входные группы | нет |
| 9 | доступные санитарно-гигиенические помещения | нет |
| 10 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | нет |
| 11 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | нет |
| 12 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | да |
| 13 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | нет |
| 14 | иные | да |

IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов

| № п/п | Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе | Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет) |
|----------|---|--|
| 1 | оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью | нет |
| 2 | наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги | нет |

| | | |
|---|--|-----|
| | (с учетом потребностей инвалидов) | |
| 3 | проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | да |
| 4 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | да |
| 5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | да |
| 6 | предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | нет |
| 7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | нет |
| 8 | иные | нет |

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам, видам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Виды, объем работ | Сроки исполнения |
|-------|--|--|--|
| 1 | Входная группа | Реконструировать площадку перед входной дверью | До 2025 год В рамках капитального ремонта |
| 2 | Пути движения в зданиях или сооружениях | Нанесение контрастной окраски на крайние ступени лестницы. | До 2025 год |
| 3 | Санитарно-гигиенические помещения | Установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей | До 2025 год |
| 4 | Средства информации и ориентирования | Установить информирующие обозначения внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки, указывающие направление (налево, направо, вверх, вниз) | До 2025 года |

Начальник управления социальной
защиты Министерства социальной
защиты РТ В НМР

Председатель общества инвалидов

Ведущий специалист отдела охраны труда
и здоровья детей-МБУ «Центр дошкольного
образования» НМР РТ

Заместитель Заведующего по АХР
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида «Сказка» НМР РТ

Старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида «Сказка» НМР РТ




Г.Д. Хайрутдинова


А.И. Сабирова


Л.Н. Тузова