

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Нижнекамскому муниципальному району РТ  
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,  
тел. 35-75-09, факс 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

### Предписание N 50/1/25

#### об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детский эколого-биологический центр" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан – директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детский эколого-биологический центр" Хуснуллиной Гузель Фазыловне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД ГУ МЧС России по РТ по пожарному надзору (наименование органа ГПН)

надзору N50 от 27.02.2020 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ

"О пожарной безопасности" в период

"06" марта 2020 г. с 13 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин.

"11" марта 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

"12" марта 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.

проведена проверка

инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан старшим лейтенантом внутренней службы Шигаповой Лейсан Камилевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования " Детский эколого-биологический центр" НМР РТ, расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Шинников, дом 59

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с директором МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» НМР РТ Хуснуллиной Гузель Фазыловной; завхозом МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» НМР РТ Фаттаховой Гильфией Имамовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указыва-
				ыва-



				ется только вы- полне- ние)
1.	Не обеспечено наличие на двери помещения складского назначения, расположенного на первом этаже, обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п.20 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	01.03.2021 г.	
2.	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения в отдельно стоящем здании обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. ст.4,6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.7.4 СНиП 21-01-97*	01.03.2021 г.	
3.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности на 1-ом этаже (складское помещение) не отделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (дверь не противопожарная)	В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. ст.4,6 Федерального закона №123-ФЗ	01.03.2021 г.	
4.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности на 1-ом этаже (помещение архива) не отделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (дверь не противопожарная)	Отдельно стоящее здание под складские помещения на территории МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» НМР РТ не оборудовано системой противопожарной защиты	01.03.2021 г.	
5.	Отдельно стоящее здание под складские помещения на территории МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» НМР РТ не оборудовано системой противопожарной защиты		01.03.2021 г.	



		от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 29 июля 2017 года), п.4 НПБ 110-03. Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2. Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей. п.20 таблица 2 НПБ 104-03		
6.	Для покрытия полов 2-го этажа применен материал (линолеум) с горючими показателями пожарной опасности (предоставлен сертификат соответствия №Д-РУ.ЛБ33.В.000011)	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п.33 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме". Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. п.1 ст.151, п.3,4 ст.4, п.6 ст.134, таблицы 28,29	01.03.2021 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;



