

ПАМЯТКА ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

В целях недопущения пожаров в жилых домах необходимо соблюдать следующие правила:

1. Не допускать эксплуатации печей с наличием в них трещин и разрушений.
2. Иметь у топочного отверстия печи прибитый к полу металлический неокрашенный лист размером 50 на 70 сантиметров.
3. Производить очистку дымоходов от сажи не реже одного раза в два месяца, а газоходов не реже одного раза в квартал.
4. Не складировать и не ставить около печей различные горючие материалы, а также не сушить дрова на плитах и печах.
5. Не высыпать горячую, не залитую водой золу вблизи сгораемых строений и материалов, на чердаках и в подвалах.
6. Не допускать розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями;
7. Не допускать использование для топки печи дров, длина которых превышает размеры топливника.
8. Не оставлять без присмотра топящиеся печи.
9. Не допускать эксплуатацию ветхой электропроводки, не подвешивать электрические провода на гвоздях и не заклеивать их обоями, не пользоваться самодельными электронагревательными приборами, электропредохранителями «жучками». Во избежание перегрузки электросети не пользоваться одновременно несколькими электроприборами.
10. Уходя из квартиры, дома выключать электросвет, электронагревательные и газовые приборы.
10. В квартирах, домах имеющих газовые плиты и колонки, при появлении запаха газа, не зажигать электросвет и огонь, немедленно проветрить помещение и вызвать службу горгаза.
11. Не курить и не пользоваться спичками, свечками и керосиновыми лампами на чердаках, в подвалах, кладовых и сараях.
12. Не загромождать коридоры и лестницы различными предметами.
13. Не хранить на чердаках жилых домов горючие предметы и материалы (сено, солому, топливо, старую мебель и др.).
14. Не допускать сжигание мусора, сухой травы, ботву, солому вблизи строения.
15. Не допускать складирование горючих материалов в противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями.
16. Запрещается производить отопление канализационных, газовых, водопроводных труб и труб центрального отопления паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
17. Отогревание труб допускается горячей водой, паром или горячим песком.
18. Приобрести огнетушителей для дома не менее 4 литров (ОП-4 или ОУ-4)
19. В летнее время года установить и держать в запасе бочки с водой не менее 200 литров.
20. При возможности в квартирах и жилых домах установить автономные пожарные извещатели.

При обнаружении признаков пожара (появление дыма, запаха гари и т.п.) немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону **01, 2-22-72**, по сотовому **112,101**

ПОМНИТЕ!

Соблюдение требований пожарной безопасности позволит
сохранит жизнь ВАМ и ВАШИМ БЛИЗКИМ!!

Использование открытого огня запрещается:

- на торфяных почвах;
- при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;
- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;
- под кронами деревьев хвойных пород;
- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;
- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.




Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например: бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;



б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;



в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;



г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.



В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.

При пожаре звони **01, 2-22-72** или **112, 101**