

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому муници-
пальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

Предписание № 130 / 1 / 85

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприя-
тий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мамыковская средняя
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправ-
ления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) инди-
видуального предпринимателя,
общеобразовательная школа

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника
имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного ин-
спектора Межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам
УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа ГПН)
по пожарному надзору № 130 от "25" августа 20 17 года, ст. 6 Федерального
закона от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с
13 ч 00 мин. "25" сентября 20 17 г. по 15 ч 00 мин. "25"
сентября 20 17 г. проведена проверка
Инспектором межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципаль-
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
ным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитаном внутренней службы Шайхутди-
новым Тагиром Хасанзановичем, МБОУ «Мамыковская СОШ» с.Мамыково, ул. Тельмана,
д.62
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
Нурлатский район, Республика Татарстан

органов местного самоуправления)
совместно с директором МБОУ «Мамыковской СОШ» Ваняшиной Татьяной Мирзоевой
(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее - при наличии) лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устраниТЬ следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требований пожарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполне- нии (указывает- ся только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Конструкции чер- дачного помещения (стропила, обре- шетки) не подверг- нуты огнезащитной	Кровлю, стропила и обрешетку чер- дачных покрытий допускается вы- полнять из горючих материалов. В зданиях с чердаками (за исключе- нием зданий 5 степени огнестойко- сти)	август 2018 г.	

	<i>обработке;</i>	сти) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке. При конструктивной защите этих конструкций они не должны способствовать скрытому распространению горения. СП 4.13130.2009 Раздел 5 п. 5.2, п. 5.2.4.12; СНиП 21.01-97* Раздел 7 п. 7.1, п. 7.12;		
2.	<i>Не выполнено ограждение на кровле здания;</i>	В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли выше 12 % и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок; СНиП 21-01-97* раздел 8 п. 8.11 табл. 2.	август 2018г.	
3.	<i>Для напольных покрытий в коридоре 2-го этажа применены горючие материалы (линолеум) с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности, отсутствуют сертификаты на данные материалы;</i>	- В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. (п. 6.25* СНиП 21-01-97*);	август 2018г.	
4.	<i>Установлена горючая перегородка в кабинете физики разделяющая класс и помещение лаборатории;</i>	Противопожарные преграды предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения. К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия	август 2018г.	

		тия; СНиП 21-01-97* п. 5.12 табл.2;		
5.	Лестничные площадки не отделены дверями с доводчиками и уплотнениями в притворах от общего коридора на 2 этаже;	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; п. 6.18* СНиП 21-01-97*;	август 2018г.	
6.	Дверь в пожароопасном помещении (электрощитовой) не соответствует требуемому пределу огнестойкости;	Заполнения проемов в противопожарных препродах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*; СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2;	август 2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан капитан внутренней службы Шайхутдинов Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 25 " сентября 20 17 г.

Предписание для исполнения получил:

V. Shay
(подпись)

Директор МБОУ «Мамыковской СОШ»
Баняшина Т.М.

(должность, фамилия, инициалы)

" 25 " сентября 20 17 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

