

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонное отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

Предписание N 205 / 1 / 139

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старо-Челнинская
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя,

средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района РТ»

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам по
(наименование органа ГПН)

пожарному надзору N 205 от "02" августа 2018 года, ст. 6
Федерального

закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с
09 ч 00 мин. "06" августа 2018 г. по 10 ч 00 мин. "06"
августа 2018 г. проведена проверка

Инспектором межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ капитаном

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

внутренней службы Шайхутдиновым Тагиром Хасанзановичем, МБОУ «Старо-

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,

Челнинская СОШ» с.Старые Челны, ул.Молодежная, д.1

(органов местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «Старо-Челнинская СОШ» Белогубовым Владимиром
Ильичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопаснос ти	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<i>Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (масляная краска) для покраски лестничных маршей и стен</i>	<i>п. 6.25* -В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен,</i>	<i>июнь 2019 г.</i>	

	<p>на путях эвакуации;</p>	<p>потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. (Требование ч.1 ст.1; ч. 1.ст.6; ч.6 ст.134 табл.28,29; ч.4 ст.145; ч.7 ст.146; ч.11 ст.13 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – Закон №123-ФЗ, п. 6.25* СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);</p>		
<p>2.</p>	<p>Помещение пищеблока, мастерской (кабинет для трудового обучения) два складских помещения столовой не обеспечены противопожарными дверями с нормированным пределом огнестойкости не ниже 1-го типа;</p>	<p>п.5.6.4 - Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3, пищеблока выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа. Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электроцитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. (Требование п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 Закона №123, п.5.6.4 СП 4.13130); п.6.8.19 -Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*; (Требование СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2 СНиП 2.08.02-98 1.82);</p>	<p>июнь 2019 г.</p>	
<p>3.</p>	<p>Чердачное помещение, гараж, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (далее АУПС);</p>	<p>- настоящие нормы устанавливают основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и автоматическими установками пожарной сигнализации; (Требование Приложение к Приказу МЧС России от 18.06.2003 г. № 315 п.1 НПБ «Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками</p>	<p>июнь 2019 г.</p>	

		<p>пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;</p> <p>- Здания общественного и административно-бытового назначения (Требование Приложение к НПБ 110-03 (обязательное) 1.Здания табл.1 п.9 НПБ «Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» 110-03);</p>		
4.	<p>Не проведена проверка качества огнезащитной обработки конструкций (стропил, обрешеток);</p> <p>огнезащитной деревянных крыши</p>	<p>п. 21- Руководитель организации обеспечивает устранение поврежденных толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. (Требование п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР), п. 7.12 СНиП 21-01-97).</p>	июнь 2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

и
гс
е)

