



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НУРЛАТСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА
Хамадеева ул., 15, Нурлат, 423040
(84345)-2-46-66, e-mail: Nur.Prok@tatar.ru

Директору муниципального
автономного общеобразовательного
учреждения «Старо-Челнинская
средняя общеобразовательная школа
Нурлатского муниципального района
Республики Татарстан»

21.02.2018 № 02-08-02-2018 *1126*

Белогубову В.И.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений требований федерального законодательства

Нурлатской городской прокуратурой с привлечением специалистов межрайонного отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ, сотрудников ОМВД России по Нурлатскому району проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности, о противодействии терроризму в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Старо-Челнинская средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан (далее по тексту - Учреждение). В ходе проверки выявлены нарушения требований федерального законодательства.

В соответствии с ч.3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 41 указанного закона, охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон) законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 Закона руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по

назначению, осуществлять непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и нести персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В ходе проверки в Учреждении выявлены следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности:

1. отсутствует, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (масляная краска) для покраски лестничных маршей и стен на путях эвакуации (Требование ч.1 ст.1; ч. 1.ст.6; ч.6 ст.134 табл.28,29; ч.4 ст.145; ч.7 ст.146; ч.11 ст.13 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – Закон №123-ФЗ, п. 6.25* СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);
2. помещение пищеблока, мастерской (кабинет для трудового обучения), два складских помещения столовой не обеспечены противопожарными дверями с нормированным пределом огнестойкости не ниже 1-го типа (Требование п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 Закона №123, п.5.6.4 СП 4.13130); (Требование СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2 СНиП 2.08.02-98 1.82);
3. чердачное помещение, гараж не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (далее АУПС) (Требование Приложение к НПБ 110-03 (обязательное) 1.Здания табл.1 п.9 НПБ «Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» 110-03);
4. не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши (стропил, обрешеток) (Требование п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР), п. 7.12 СНиП 21-01-97).

Кроме того, Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ (далее Закон) устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В соответствии со ст. 2 Закона основными принципами противодействия терроризму являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность, приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности, системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму, а также приоритет мер предупреждения терроризма.

В соответствии с частью 13 статьи 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских учреждений, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий.

В соответствии с п. 6.44. свода правил СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. № 635/10) (далее - Свод правил) в общественных зданиях должны быть предусмотрены системы безопасности, направленные на предотвращение криминальных проявлений и их последствий, способствующие минимизации возможного ущерба людям, зданию и имуществу при возникновении противоправных действий в соответствии с нормами по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений.

5 Согласно п. 6.48. свода правил для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений образования и их учащихся следует предусматривать на первом этаже помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел (вневедомственной охраны) или в ситуационные центры «Службы 112». В помещениях охраны всех типов общественных зданий следует предусматривать наличие радиотрансляционной абонентской точки.

В нарушение указанных норм здание Учреждения не оборудовано средствами охранной сигнализации, не установлена система оповещения и управления эвакуацией и автоматический определитель номера.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности, требований законодательства о противодействии терроризму создают угрозу жизни и здоровью детей, а также работникам учреждения, повышается вероятность травматизма, не обеспечивается возможность своевременного обнаружения пожара на ранней стадии и безопасной эвакуации людей из помещений до наступления опасных факторов пожара, препятствуют проведению спасательных работ и тушению пожара, следовательно, могут повлечь гибель находящихся в здании людей, в т.ч., в результате террористического акта.

Указанные нарушения стали возможны ввиду ненадлежащей организации исполнения требований федерального законодательства должностными лицами Учреждения, отсутствия надлежащего контроля со стороны директора. Все нарушения законности подлежат устранению, а виновные лица – привлечению к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,


ТРЕБУЮ :

1. Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника прокуратуры и принять меры к устранению нарушений действующего федерального законодательства, а также недопущению их впредь.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, допустивших вышеуказанные нарушения закона.

3. О результатах рассмотрения представления в установленный законом срок сообщить в городскую прокуратуру с приложением подтверждающих документов.

Нурлатский городской прокурор
старший советник юстиции



Р.Т. Гарифуллин