

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел НД по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому

муниципальным районам УНД ПР ГУ МЧС России по РТ

лл. Чистопольская д.1 «В», п.г.т Алексеевское, Республика Татарстан, 422900, (84341)2-60-97

**ПРЕДПИСАНИЕ № 241\1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица, директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Билярской средней общеобразовательной школы Алексеевского муниципального района РТ Стукало

Любовь Александровне.

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Алексеевского муниципального района по пожарному надзору № 24 от "28" января 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 13 ч 00 мин. "18" февраля 2015 г. по 17 ч 00 мин. "18" февраля 2015 г. начальником межрайонного ОНД по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам УНД ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Ешевым Олегом Леонидовичем, проведена внеплановая проверка контроля исполнения предписания № 18\1\1 от 19.02.2014 г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара здания МБОУ Билярской СОШ, расположенной по адресу: РТ Алексеевский район, с. Билярск, ул. Ленина, д. 1

совместно с директором МБОУ Билярской средней общеобразовательной школы Алексеевского муниципального района Стукало Любовь Александровной.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	По направлению движения к водоемисточнику (гидранту) не установлены указатели.	У гидрантов и водоемов (водоемисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоемисточника.. ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.8.6. Свод правил СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного снабжения. Требования пожарной безопасности» Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. п.55 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 с внесенными изменениями постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 г. №113	До 01.02.2016г.	
2	Не проводилась проверка работоспособности источников	Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и	До 01.02.2016 г.	

<p>наружного противопожарного водоснабжения с составлением соответствующего акта.</p>	<p>внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p> <p>Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390)</p>		
---	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

Собственники имущества;

Руководители федеральных органов исполнительной власти;

Руководители органов местного самоуправления;

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

Лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

Должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник межрайонного ОНД по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам

УНД ПР ГУ МЧС России по РТ

майор внутренней службы

Ещев О.Л.

«19»февраля 2015 г.

Предписание для исполнения получила: Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Билярской средней общеобразовательной школы Алексеевского муниципального района РТ Стукало Любовь Александровна.

«19»февраля 2015 г.