

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

Предписание N 128 / 1 / 83

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения «Нурлатская школа- интернат для детей с
ограниченными возможностями здоровья»

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического
лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам по пожар
(наименование органа ГПН)

ному надзору N 128 от "25" августа 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21
сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 час. 00 мин. по 12 час.
00 мин «21» сентября 2017 г;

проведена плановая проверка

Инспектором МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитаном внутренней службы Шайхутдиновым Тагиром
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
Хасанзановичем Территориального отделения департамента казначейства министерства
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
«Финансов РТ Нурлатского района, по адресу: 423040, Республика Татарстан
Нурлатский район г. Нурлат ул. Школьная д. 7

(органов местного самоуправления)
совместно с Директором Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения «Нурлатская школа- интернат для детей с ограниченными возможностями
здоровья» Бурнашевской О.В. (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при
наличии) лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требований пожарной безопаснос- ти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается ч только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных элементов	Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 21 Правил противопожарного	01 сентября 2018г.	

	чердака периодичностью не реже 1 раза в год.	режима в РФ		
2	В проемах противопожарных стен отделяющих помещения со спальными местами от частей здания другого назначения (административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) установлены не противопожарные двери исходя из типа противопожарной преграды.	Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 4.17, п. 5.2.4, п. 5.6.2 СП 4.13130.2013	01 сентября 2018г.	
3	В проемах противопожарных стен отделяющих помещения спортивного зала от склада хранения лыж и спортивного инвентаря установлены не противопожарные двери исходя из типа противопожарной преграды.	Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 7.4, п. 7.18 СНИП 21-01-97*; п. 4.17, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	01 сентября 2018г.	
4	В лестничных клетках допускается различная высота ступеней в пределах одного марша лестницы и лестничной клетки.	ст. 1, 6, 151 ФЗ № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ № 184-ФЗ; п. 6.28* СНИП 21-01-97*; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01 сентября 2018г.	
5	В учебно-вспомогательном корпусе и отдельно стоящих складах (продуктовый, вещевой) приборы приемно-контрольные расположенный не в помещении с круглосуточным пребыванием не защищен от несанкционированного доступа другими лицами, а так же не обеспечена отдельная передача извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений.	ст. 1, 6, 151 ФЗ № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ № 184-ФЗ; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009	01 сентября 2018г.	
6	Ширина дверных проемов на путях эвакуации выполнена менее 1,2 метра	Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 6.16, п. 6.29 СНИП 21-01-97*; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009	01 сентября 2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан капитан внутренней службы Шайхутдинов Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"21" сентября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

"21" сентября 2017 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



Директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Нурлатская школа- интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Бурнашевская О.В.

(должность, фамилия, инициалы)