

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 272-91-24, ф. 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843) 292-64-39, телефон доверия 293-64-39

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Пестречинскому муниципальному району
ул. Казанская д.10, с. Пестрецы, РТ тел: 3-26-38, ф. 3-26-38.

Предписание №11 / 1 / 1-2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Пановской
основной общеобразовательной школы" Пестречинского муниципального района
Республики Татарстан

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

с 22 марта 2021 г. по 8 апреля 2021г. проведено мероприятие по надзору начальником ОНД
и ПР по Пестречинскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
капитаном внутренней службы Габдрахмановым Рамисом Айдаровичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего
мероприятие по надзору)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Пановской
основной общеобразовательной школы" Пестречинского муниципального района
Республики Татарстан

(наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: 422781, Республика Татарстан, Пестречинский район, с. Пановка, ул. Тукая, д. 7
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо
выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименования нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сроки устранения нарушения требования пожарной безопаснос ти	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение)
1.	Дверь в чердачное помещение не имеет требуемого предела огнестойкости	ст.151 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ» , п. 5.14* табл. 2 СНиП 21-01- 97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) (в ре-дакции от 3 июня 1999 г., 19 июля 2002 г.);	01.08.2021	
2.	Двери, отделяющие лестничные клетки, ведущие в поэтажные коридоры не в полном	(ст. 1, ст.6 Федерального за- кона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184- ФЗ, п. 1.4 п. 6.18 СНиП 21-	01.08.2021	

объем укомплектованы приспособлениями для самозакрывания	01-97* п.4.2.7 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).
--	---

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.


Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в 2021 году, III квартале, августе месяце.

(квартале, месяце)
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)

начальник ОНД и ПР по Пестречинскому муниципальному району

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Габдрахманов Р.А.

«8» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получила:


(подпись)

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ
Барина Альбина Харисовна
(должность, фамилия, инициалы)

«8» апреля 2021 г.