

№	Вид нарушения	Сроки устранения	Отметка о выполнении
1	Не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников	05.12.2016	выполнено
2	Не допускать эксплуатацию электроустановочных изделий с повреждениями	05.12.2016	выполнено
3	Дверь на путях эвакуации открывается не по направлению выхода из здания	05.12.2016	выполнено
4	Установить дверь, предусмотренную проектом	05.12.2016	выполнено
5	Не допускать применение на путях эвакуации отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем допустимо	05.12.2016	выполнено

Заведующий МБДОУ Кулаевский детский сад «Колокольчик»