

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 272-91-24, ф. 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843) 292-64-39, телефон доверия 293-64-39

Отделение надзорной деятельности по Пестречинскому муниципальному району
ул. Казанская д.10, с. Пестрецы, РТ тел: 3-26-38, ф. 3-26-38.

Предписание № 52 / 1 / 52-5

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МБДОУ Кулаевский детский сад «Колокольчик»,

Пестречинский муниципальный район, с. Кулаево ул. Молодёжная д.14а

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

с 18 июля 2016 г. проведено мероприятие по надзору начальником ОНД по
Пестречинскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
майором внутренней службы Лободой Максимом Викторовичем
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего
мероприятие по надзору

МБДОУ Кулаевский детский сад «Колокольчик»,

(наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: Пестречинский муниципальный район, с. Кулаево ул. Молодёжная д.14а
совместно с Заведующей Зиновьевой Татьяной Геннадьевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо
выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименования нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сроки устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильников	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 42 ^Б - Запрещается:обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	05.12.2016	
2.	Не допускать эксплуатацию электроустановочных изделий с	п. 42Б Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); запрещается	05.12.2016	

	повреждениями	эксплуатация электроустановочных изделий с повреждениями		
3.	Дверь на путях эвакуации открывается не по направлению выхода из здания	п. 6.17 СНИП 21-01-97* Дверь на путях эвакуации открывается по направлению выхода из здания .	05.12.2016	
4.	установить дверь предусмотрено проектными решениями	п. 23д Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")); запрещается снимать дверь предусмотрено проектными решениями	05.12.2016	
5.	не допускать применение на путях эвакуации отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью чем допустимо	п. 4.3.2 Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; запрещается допускать применение на путях эвакуации отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью чем допустимо	05.12.2016	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в 2016 году, IV квартале, в декабре месяце.

(квартале, месяце)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)


Начальник ОНД по Пестречинскому муниципальному району

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Лобода М.В.

«18» июля 2016 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующая Зиновьева Татьяна Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы)

«18» июля 2016 г.