

Акт
проверки эффективности работы вентиляции
в помещениях школьного лагеря

Комиссия в составе:

председателя комиссии Директор ООО «Техника сервис производство» Н.А.Тиханов,
(Ф.И.О., должность)

членов комиссии: заместитель директора по АХЧ, Р.Т.Шайгужин,
(Ф.И.О., должность)
шеф-повар Т.П.Касимова
(Ф.И.О., должность)

в период с 12 часов " 28 " апреля 2025 г. по 13 часов " 28 " апреля 2025 г.

провела проверку эффективности работы вентиляции на объекте МБОУ «Рыбно-Слободская гимназия №1» по адресу: РТ Рыбно-Слободский район, ргт.Рыбная
(название, функциональное назначение)
Слобода, ул.Ленина, д.42Б

При этом установлено:

1. Техническая документация вентиляционной системы в составе _____
разработана ООО «Главстрой РТ»
(разработчик, проектировщик и т.п.)
2. Проверка эффективности работы вентиляции проведена методом пробного пуска,
проверки Анемометром Venetech GM816 и расчетом объема воздухообмена.
(методы проверки и расчетов)
3. Проверка исправности резервных систем вентиляции и герметизирующих устройств проведена путем их пробного пуска.
4. Эффективность вентиляции соответствует требованиям п. 3.4 "ГОСТ Р ЕН 13779-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования", утвержденного Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 616-ст, разд. 4 и 7 "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя Российской Федерации от 26.06.2003 N 115).

Выводы и предложения комиссии: Эффективность вентиляции соответствует требованиям п. 3.4 "ГОСТ Р ЕН 13779-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования", утвержденного Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 616-ст), разд. 4 и 7 "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование"

" " _____ г.

Председатель комиссии: Директор _____
(Ф.И.О., подпись, дата)
Члены комиссии: _____
(Ф.И.О., подпись, дата)
_____ (Ф.И.О., подпись, дата)

