

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: 422669, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, с.Юлсубино, ул. Школьная, д.1.

Наименование предоставляемой услуги: общее образование.

Сведения об объекте: Отдельно стоящие здание 2 этажное, 1905,6 кв.м.

Наличие прилегающего земельного участка: да, 6446,21 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юлсубинская основная общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, МБОУ «Юлсубинская ООШ»

Юридический адрес организации: 422669, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, с.Юлсубино, ул. Школьная, д.1.

Основание для пользования объектом: оперативное управление.

Форма собственности: государственная

Административно - территориальная подведомственность: муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящий организации: МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района РТ»

422650, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район, пгт.Рыбная Слобода, Переулок Больничный. дом 6

Краткая характеристика предоставляемой на объекте услуги

Сфера деятельности: образование.

Плановая мощность: 162 человек.

Форма оказания услуг: на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

Категории обслуживаемых инвалидов: ребенок-инвалид, инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Оценка текущего состояния доступности объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта, в т.ч. наличие:	Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет)
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет
2.	Сменные кресла-коляски	Нет

3.	Адаптированные лифты	Нет
4.	Поручни	Да
5.	Пандусы	Нет
6.	Подъемные платформы	Нет
7.	Раздвижные двери	Нет
8.	Доступные входные группы	Нет
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Да
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Да

**Оценка состояния и имеющихся недостатков
в обеспечении условий доступности для инвалидов
предоставляемых услуг**

№ п/п	Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе	Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет)
	1. Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Нет
	Проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Нет
	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Нет
	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Нет
	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Нет
	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет
	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её	Нет

Предлагаемые управленческие решения по срокам, видам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ	Сроки необходимым для приведения исполнения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов
1	Вход в здание (главный вход, входы в группы расположенные на первом этаже): организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР. Привести пандус в соответствие нормативным требованиям; установить противоскользкое покрытие на края ступеней; установить недостающие поручни вдоль марша лестниц; снизить высоту порогов входных дверей; установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости инвалида-колясочника	В пределах финансирования
2	Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт, организационные мероприятия. Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и /или тактильной маркировки; снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими символами	В пределах финансирования
3	Санитарно-гигиенические помещения: организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР. В группах, где имеются унитазы, установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины	В пределах финансирования

Директор МБОУ «Юлсубинская ООШ»: _____ Н.И.Гарипов

Завхоз школы: _____ Н.М.Ганиева

Заместитель директора по ВР: _____ Л.М.Фарзутдинова