

Республика Татарстан

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РОМОДАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул. Молодежная, д.15
с.Ромодан, 422909



Татарстан Республикасы

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛЕКСЕЕВСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
РОМОДАН УРТА БЕЛЕМ
БИРУ МӘКТӘБЕ МУНИЦИПАЛЬ
БЮДЖЕТ ГОМУМИ
БЕЛЕН УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

422909, Ромодан авылы,
Яшьләр урамы, 15 йорт

тел. 3-00-46 E-mail: romodan@safebox.ru
ОГРН 1021605753520 ИНН/КПП 1605002485/160501001

Исх. № 43 от « 20 » апреля 2021 г

**Начальнику межрайонного ОНД и ПР
по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по РТ подполковнику внутренней службы
Ещеву О.Л.**

Уважаемый Олег Леонидович!!

На основании акта проверки №20 и №29 от 18.03.2021 г органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя и предписания №20/1/20 от 22.03.2021 года «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара» Межрайонного отделения НД и ПР по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ в отношении МБОУ Ромодановской СОШ Алексеевского муниципального района РТ, и представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения были приняты следующие меры, проведены мероприятия и действия:

1. Для выделения средств на замену в ЩО неисправных автоматов защиты электрических цепей от перегрузки и короткого замыкания в здание школы по адресу Алексеевский район с.Ромодан ул. Молодежная д.15, написано ходатайство на имя заместителя руководителя Исполнительного комитета- и.о.начальника МКУ «Отдела образования Алексеевского муниципального района РТ Исх. 36 от 29.03.2021 года.

2. Для выделения средств на замену автоматической пожарной сигнализации в здание СОШ или проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности по адресу Алексеевский район с.Ромодан ул. Молодежная д.15, написано ходатайство

на имя заместителя руководителя Исполнительного комитета- и.о.начальника МКУ «Отдела образования Алексеевского муниципального района РТ Исх. 36 от 29.03.2021 года.

3. Для выделения средств на приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на пожарном посту (диспетчерская) и указателя со светоотражающей поверхностью либо светового указателя, подключенного к сети электроснабжения и включений в ночное время или постоянно по адресу Алексеевский район с.Ромодан ул. Молодежная д.15, написано ходатайство на имя заместителя руководителя Исполнительного комитета- и.о.начальника МКУ «Отдела образования Алексеевского муниципального района РТ Исх. 36 от 29.03.2021 года.

4. Для выделения средств на разработку пожарной декларации в отношении здания школы с дошкольной группой по адресу Алексеевский район с.Ромодан ул. Молодежная д.15, написано ходатайство на имя заместителя руководителя Исполнительного комитета- и.о.начальника МКУ «Отдела образования Алексеевского муниципального района РТ Исх. 36 от 29.03.2021 года.

5. Для обеспечения подъезда пожарных автомобилей со всех сторон к зданию школы и подъезда к противопожарному резервуару, являющимся источником наружного противопожарного водоснабжения (очистка снега) по адресу Алексеевский район с.Ромодан ул. Молодежная д.15, написано ходатайство на имя Главы Ромодановского сельского поселения №35 от 26.03.2021. Снег к резервуару и вокруг школы бы

о очищен.

6. Легко открывающий запор на двери эвакуационного выхода №2 из детского сада установлен.

Директор МБОУ Ромодановской СОШ



Е.А.Баршис