

КНМ 16220061000201701234



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального орга-
на)

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главно-
го управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Чистопольская д.1 «В», п.г.т Алексеевское, Республика Татарстан, 422900, (84341) 5-35-39
(наименование органа государственного пожарного надзора)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 22/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕ-
НИЮ РОМОДАНОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ АЛЕКСЕЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ИНН 1605002485, адрес:
Республика Татарстан, Алексеевский муниципальный район, с. Ромодан,
ул. Молодежная, д.15.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора Алексе-
евского и Рыбно-Слободского муниципальных районов по пожарному
надзору - начальника межрайонного отделения надзорной деятельности
и профилактической работы по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому му-
ниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
Ещёва Олега Леонидовича, от "28" февраля 2022 г., 10час. 25мин. №22
16220061000201701234

в период: с "09" марта 2022 г., 09 час. 00 мин.
по "15" марта 2022 г., 16 час. 00мин.

начальник межрайонного отделения НД и ПР по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан подполковник внутренней службы Ещёв Олег Леонидович .
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено: внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ромодановской средней общеобразовательной школы Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Баршис Елена Анатольевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устраниТЬ:

№ п/ п	Вид нарушения обязательных требова- ний пожарной безопас- ности, с указанием конкрет- ного места выявленно- го нарушения	Ссылка на пункт, часть, ста- тью и наименование норматив- ного правового акта Россий- ской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования ко- торого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной без- опасности	Отмет- ка о выполн- ении
1.	Применяются в що не- исправные аппараты защиты электрических целей от перегрузки и короткого замыкания.	Запрещается: б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалибррованные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; п. 35б, д. Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479)	До 01.03.2023 г.	
2.	Автоматической пожар- ной сигнализации вы- шел срок эксплуата- ции. (необходима за- мена или проведение испытаний средств	Руководитель организа- ции организует работы по ре- монту, техническому обслужи- ванию и эксплуатации средств обеспечения пожарной без- опасности и пожаротушения,	До 01.03.2023 г.	

<p>обеспечения пожарной безопасности)</p>	<p>обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утвержденный руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p> <p>п.54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479)</p>	
---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Законный представитель юридического лица - директор муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения Ромодановской средней общеобразовательной школы Алексеевского МР РТ Баршик Елена Анатольевна.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Начальник межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан подполковник внутренней службы Ещёв О.Л.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

* Отметка размещается в правом верхнем углу указанных действий.



ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ