



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
420097, Казань, ул. Зинина, д. 4 телефон: (843) 231-17-77, факс: (843) 231-17-02
E-mail: privol@technadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-20-124-47

Законному представителю
МБОУ Ромодановская СОШ

Юридический адрес:
422909, Республика Татарстан,
Алексеевский район, с. Ромодан, ул.
Молодежная, д. 15.

«24» июня 2015г.

Государственный инспектор Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Бабаев Александр Николаевич, на основании Акта проверки от «24» июня 2015г. № 43-20-124-47, составленного в отношении «Муниципальной бюджетной общеобразовательного учреждения» Ромодановская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан (далее – МБОУ Ромодановская СОШ), ИНН 1605002485, ОГРН 1021605753520, юридический адрес: 422909, Республика Татарстан, Алексеевский район, с. Ромодан, ул. Молодежная, д. 15.

в присутствии:

| Ф.И.О | Должность | Приказ о назначении |
|--------------------------|---------------------------------|--|
| Баршис Елена Анатольевна | Директор МБОУ Ромодановская СОШ | Выписка из приказа № 91 по ОО ИК Алексеевского МР РТ от 03.08.2010года |

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

| № п/п | Описание и характер выявленных нарушений | Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено | Срок устранения нарушения |
|-------|--|---|---------------------------|
|-------|--|---|---------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|--|------------|
| 1. | Отсутствует инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию. | Пункт 1.8.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6. | 15.07.2015 |
| 2. | Отсутствует на средстве учета электрической энергии (счетчике) надпись, указывающей наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии. | Пункт 2.11.13. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6. | 15.07.2015 |
| 3. | Отсутствует схема размещения приборов расчетного и технического учета электроэнергии, соответствующая полному вводу электроустановки в эксплуатацию в соответствии с проектом. | Правила учета электрической энергии (разработано во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 02.11.95г. № 1087 «О неотложных мерах по энергосбережению». РД 34.09.101-94 Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении. Введена в действие с 01.01.1995г. Утверждена Главгосэнергонадзором России 02.09.94г. Пункт 10.1 Организация эксплуатации приборов учета электроэнергии. | 15.07.2015 |

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Нижнекамский территориальный отдел Приволжского управления Ростехнадзора по адресу: РТ, г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 36, в срок до 15.07.2015г.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):
 Директор МБОУ Ромодановская СОШ
 Баршис Елена Анатольевна


(Ф.И.О., подпись)



Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лица, вынесшее предписание:

Государственный инспектор Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Бабаев А.Н.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Экземпляр предписания на 3 листах для исполнения получен

(подпись)

(Ф.И.О.)

Директор МБОУ Ромодановская СОШ
Баршис Елена Анатольевна

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

«24» июня 2015г.

ПРЕДПИСАНИЕ № 42 от 24.06.15

Муниципальному образованию
МБОУ Ромодановская СОШ
Приволжский край,
Александровский район, с. Ромодан, ул.
Мухоморова, д. 13

24 июня 2015г.

Государственный инспектор Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Елена Анатольевна Баршис, на основании акта от 24.06.15 № 42-42-15-47, выданного в соответствии с Муниципальной бюджетной организацией «Муниципальное образование Ромодановская средняя общеобразовательная школа» Александровского района Республики Татарстан (далее - МБОУ Ромодановская СОШ, ИНН 5207000000, ОГРН 1025207000000), выданного адрес: Приволжский край, Александровский район, с. Ромодан, ул. Мухоморова, д. 13.

наименование:

| Ф.И.О. | Должность | Присоединение |
|--------------------------|---------------------------------|--|
| Баршис Елена Анатольевна | Директор МБОУ Ромодановская СОШ | Входит в состав № 91 по ОО НК Александровский район Республика Татарстан |

ПРЕДПИСАНИЕ

Протокол на рассмотрение выданных предписаний в установленные сроки.

| № | Описание и характер выявленных нарушений | Нормативный правовой акт, содержащий требования которого нарушены или (и) не соблюдены | Срок устранения нарушений |
|---|--|--|---------------------------|
|---|--|--|---------------------------|