

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. 221-61-54, телефон доверия 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение НД и ПР по Агрызскому муниципальному району
(наименование органа государственного пожарного надзора)
Г. Агрыз, ул. Азина 8в, тел. (85551) 2-46-21

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

Предписание N 8/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Кучуковская средняя общеобразовательная школа Агрызского
муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного
самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора ОНД и ПР по Агрызскому району по пожарному надзору N 8
(наименование органа ГПН)

от "25" января 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период
с 11 ч 30 мин. "02" февраля 2017 г. по 15 ч 00 мин. "02" февраля 2017 г.,
проведена проверка

Дознаватель ОНД и ПР по Агрызскому муниципальному району Закиров
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
Ринат Алмазович, Муниципальное бюджетное общеобразовательное
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
учреждение Кучуковская средняя общеобразовательная школа Агрызского
муниципального района Республики Татарстан, Агрызский район,
с.Нижнее Кучуково, ул. Тукая, д.2; Агрызский район, с.Нижнее
Кучуково, ул. Ленина, д.15; Агрызский район, с. Варклед-Бодья, ул.
Советская, д.26.

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
органов местного самоуправления)

совместно с директором Багаутдиновым Раисом Харисовичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
----------------------------	---	--	---	---

1	2	3	4	5
1.	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) с составлением соответствующего акта деревянных конструкций кровли чердачного помещения здания школы	п. 21 правила противопожарного режима в РФ Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.	14.08.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

дознатель ОНД и ПР по Агрызскому району Закиров Р.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


"02" февраля 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"02" февраля 2017 г.

Директор Багаутдинов Раис Харисович
(должность, фамилия, инициалы)



<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.