

АКТ № _____
проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 г.г.

с.Сарманово
МБОУ «Сармановская гимназия»
(место составления акта)

" ____ " _____ 2022г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением руководителя Исполнительного комитета Сармановского МР от 18.05.2022г. №155

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от 18.05.2022г. №156, утвержденной руководителем исполкома Сармановского муниципального района Ф.А.Валиевым

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
с " ____ " _____ 20__ г. по " ____ " _____ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду МБОУ «Сармановская гимназия» _____

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. МБОУ «Сармановская гимназия», 3284,1кв.м;
(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

Сафиуллин Ленар Фердаусович, директор, тел.89178567128
(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя.

В результате проверки установлено:

- 1). Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
произведена
(произведена/не произведена)
- 2). Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии
в удовлетворительном
(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)
- 3). Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов
в удовлетворительном
(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)
- 4). Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов
в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии
- 5). Приборы учета тепловой энергии
в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии
(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве _____ шт.)
- 6). Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения
в исправном/неисправном состоянии
- 7). Паспорта на тепловые пункты _____
(в наличии/отсутствуют)
- 8). Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией
имеются
(отсутствуют/имеются)
- 9). Оборудование тепловых пунктов _____
плотное
(плотное/неплотное)


- 10). Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов установлены
(установлены/неустановлены)
- 11). Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель отсутствует
(отсутствует/имеется в размере)
- 12). Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок представлен
(предоставлен/не предоставлен)
- 13). Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность выдержало
(выдержало/не выдержало)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительном периоде
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)


Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: объект готов к отопительному периоду

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 г.г.*

Председатель комиссии:  /Ф.А.Валиев
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:  /А.Р.Гайфутдинов
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:  /Р.Х.Ялаев
(подпись, расшифровка подписи)

 /Г.Я.Идрисова
(подпись, расшифровка подписи)

 /Л.Ф.Сафиуллин
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" " 2022г.
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

АКТ

промывки системы центрального отопления

Сармановский р-н

" " _____ 2022 г.

с. Сарманово

Комиссия в составе:

руководителя ОУ

представителя ООО «Тепловые сети»

Зам. начальника ОО



Л.Ф.Сафиуллина

А.М.Салемгараева

Г.А.Габидуллина


составили настоящий акт в том, что в МБОУ «Сармановская гимназия» по адресу: РТ, Сармановский район, с.Сарманово ул. Терешковой д. № 8 производилась гидропневматическая промывка системы центрального отопления под давлением 6 атм. до чистой воды.

Подписи:

Руководитель ОУ

Представитель ООО «Тепловые сети»

Зам. начальника ОО



Л.Ф.Сафиуллин

А.М.Салемгараев

Г.А.Габидуллин

АКТ

на гидравлическое испытание трубопровода

Сармановский р-н

" " 2022 г.


с. Сарманово

Комиссия в составе:

руководителя ОУ

представителя ООО «Тепловые сети»

Зам. начальника ОО



Л.Ф.Сафиуллина

А.М.Салемгараева

Г.А.Габидуллина

составили настоящий акт в том,

что в МБОУ «Сармановская гимназия» по адресу: РТ, Сармановский район, с Сарманово произведено гидравлическое испытание трубопроводов центрального отопления давлением 6 атм. с наружным осмотром.

Подписи:

Руководитель ОУ

Представитель ООО «Тепловые сети»

Зам. начальника ОО



Л.Ф.Сафиуллин

А.М.Салемгараев

Г.А.Габидуллин