



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности МЧС России по РТ  
(наименование территориального органа МЧС России)

ул.Ф.Яруллина 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Сармановскому муниципальному району РТ  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

423350, РТ, Сармановский район, ул.Профсоюзная 34б, код 8-85559 тел. 2-59-42  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### **Предписание № 37/137**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара.**

**Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения  
«Большенуркеевская средняя общеобразовательная школа»  
Шайхеразиевой Лайле Назимовне**

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Сармановскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору № 37 от «27» мая 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09ч. 00мин. до 14ч.00мин. 11.06.2014г., проведена плановая, выездная проверка **старшим инспектором ОНД по Сармановскому МР РТ капитаном внутренней службы Быренковым Русланом Николаевичем муниципального бюджетного образовательного учреждения «Большенуркеевская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: РТ, Сармановский район, с.Большое Нуркеево, ул.Школьная, д.34**

совместно с **директором муниципального бюджетного образовательного учреждения «Большенуркеевская средняя общеобразовательная школа» Шайхеразиевой Л.Н.**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» выявленные в ходе проверки устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---|---|--|---|--|
| 1 | 2   | 3  | 4   | 5  |
| 1 | На объекте разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности   | (постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.2 (В отношении каждого объекта руководителем утверждается инструкция         | до 01.06.2015г.   |  |

|   |  |  |                    |  |
|---|--|--|--------------------|--|
| 2 | На объекте количество парт в классах привести в соответствии с проектом по которому построено здание | о мерах пожарной безопасности.)<br><br>(постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.103 (Запрещается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, по которому построено здание, число парт в учебных классах и кабинетах.) | до<br>01.06.2015г. |  |
|---|--|--|--------------------|--|

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

старший инспектор ОНД по Сармановскому МР РТ Быренков Р.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«11» июня 2014 г.

М.Л.П.\*



Предписание для исполнения получил:

Майхараева Л.Ф.  
(подпись)

Имаф  
(подпись)

«11» июня 2014 г.

(должность, фамилия, инициалы)