



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
420097, Казань, ул. Зинина, д. 4 телефон: (843) 231-17-77, факс: (843) 231-17-02
E-mail: privol@technadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-20-124-48

Законному представителю
МБОУ «Сухокурналинская НШДС»
Юридический адрес:
422926, Республика Татарстан,
Алексеевский район, с. Сухие
Курнали, ул. Школьная, д. 1.

«24» июня 2015г.

Государственный инспектор Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Бабаев Александр Николаевич, на основании Акта проверки от «24» июня 2015г. № 43-20-124-48, составленного в отношении Муниципальной бюджетной общеобразовательной организации для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Сухокурналинская начальная школа-детский сад» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан (далее – МБОУ «Сухокурналинская НШДС»), ИНН 1605002541, ОГРН 1021605753510, юридический адрес: 422926, Республика Татарстан, Алексеевский район, с. Сухие Курнали, ул. Школьная, д. 1.

в присутствии:

Ф.И.О	Должность	Приказ о назначении
Казакова Галия Рахимовна	Директор МБОУ «Сухокурналинская НШДС»	Выписка из приказа № 42 по Алексеевскому РОНО от 31.08.1988года

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
-------	--	---	---------------------------

1	2	3	4
1.	Отсутствует инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию.	Пункт 1.8.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6.	15.07.2015
2.	Отсутствует схема размещения приборов расчетного и технического учета электроэнергии, соответствующая полному вводу электроустановки в эксплуатацию в соответствии с проектом.	Правила учета электрической энергии (разработано во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 02.11.95г. № 1087 «О неотложных мерах по энергосбережению». РД 34.09.101-94 Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении. Введена в действие с 01.01.1995г. Утверждена Главгосэнергонадзором России 02.09.94г. Пункт 10.1 Организация эксплуатации приборов учета электроэнергии.	15.07.2015
3.	При проверке выявлены факты эксплуатации электрических ламп накаливания мощностью шестьдесят ватт.	Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, ст. 10	15.07.2015

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Нижнекамский территориальный отдел Приволжского управления Ростехнадзора по адресу: РТ, г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 36, в срок до 15.07.2015г.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):

Директор МБОО «Сухокурналинская НШДС»

Казакова Галия Рахимовна

(Ф.И.О., подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лица, вынесшее предписание:


Государственный инспектор Нижнекамского
территориального отдела Приволжского
управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному
надзору



(подпись)

Бабаев А.Н.
(Ф.И.О.)

Экземпляр предписания на 3 листах для исполнения получен
Директор МБОУ «Сухокурналинская НШДС»
Казакова Галия Рахимовна


(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

«24» июня 2015г.