

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонное отделение надзорной деятельности по Камско-Устьинскому

и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Республика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши ул. Малкина

д. 5

Предписание № 125/1/125

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Алабердинская средняя общеобразовательная школа» Тетюшского

муниципального района Республики Татарстан;

Директору МБОУ «Алабердинская средняя общеобразовательная школа»

Тетюшского муниципального района РТ Гарифуллину Вагапу Юнусовичу

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) Начальника межрайонного отделения НД по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковника внутренней службы Камбеева Ильсура Ильгизовича № 125 от 28 августа 2015 года, согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 час. 00 мин. 22 сентября 2015 года до 16 час. 00 мин. 22 сентября 2015 года проведена **плановая** проверка главным специалистом межрайонного отделения НД по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ старшим лейтенантом внутренней службы Горбуновым Романом Михайловичем здания и территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Алабердинская средняя общеобразовательная школа» Тетюшского муниципального района РТ расположенное по адресу: РТ, Тетюшский район, с. Алабердино, ул. Хусаинова, д. 40 совместно с директором Гарифуллиным Вагапом Юнусовичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункты (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	Вывод сигналов о срабатывании автоматической пожарной сигнализации осуществлять в подразделения, ответственные за противопожарную защиту объекта, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 151, свод правил 5.13130.2009 «системы противопожарной защиты» п. 14.4	01 ноября 2015 года	
2	Выполнить молниезащиту здания.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4 ст.50, ст. 151, СО 153-34.21.122-2003г	01 ноября 2015 года	
3	Сведения, содержащиеся об объекте защиты в декларации пожарной безопасности необходимо уточнить или разработать декларацию вновь.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4 ст. 64	01 ноября 2015 года	
4	Лиц допускать к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	ППР в РФ п. 3	01 ноября 2015 года	
5	Обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	ППР в РФ п. 43	01 ноября 2015 года	
6	Эвакуационные выходы оборудовать автоматическими досылателями с уплотнениями в притворах.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 151,	01 ноября 2015 года	

		СП 1.13.13-2009 «эвакуационные пути, выходы» п. 4.2.7		
7	Пожарный щит укомплектовать немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению N 6.	ППР в РФ п. 482 приложение № 6	01 ноября 2015 года	

Установление указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках **внепланового** мероприятия по надзору 01 ноября 2015 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный специалист межрайонного отделения НД по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ ст. лейтенант внутренней службы Горбунов Р.М.

« 22 » сентября 2015 г.



(подпись)



Предписание для исполнения получил:
Директор Гарифуллин Вагап Юнусович
(должность, фамилия, инициалы)

« 22 » сентября 2015 г.

* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.