

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонное отделение надзорной деятельности и ПР по Камско-Устьинскому  
и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Республика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши, ул. Малкина,

д. 5

### Предписание № 38/1/38

#### по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

"Байрашевская основная общеобразовательная школа",

Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

"Байрашевская основная общеобразовательная школа" Зиганову Ниязу Анасовичу

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) Начальника межрайонного отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковника внутренней службы Камбеева Ильсура Ильгизовича № 38 от 03 апреля 2017 года, согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. 11 апреля 2017 года до 12 час. 00 мин. 11 апреля 2017 года проведена **плановая** проверка старшим инспектором межрайонного отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ старшим лейтенантом внутренней службы Сафиуллиным Денисом Хасиповичем здания и территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Байрашевская основная общеобразовательная школа" расположенная по адресу: РТ, Тетюшский муниципальный район, с. Байрашево, ул. Джалиля, д. 22 совместно с директором Зигановым Ниязом Анасовичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункты (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Установить молниезащиту от первичных разрядов молний.	ч.1, п. 4 ст. 50, ст. 151, № 123-ФЗ, СО 153-34.21.122-2003г.	01 августа 2017 года	

2	Предоставить протоколы испытаний, подтверждающие проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009	01 августа 2017 года	
3	Установить на чердак противопожарный люк 2 типа, с пределом огнестойкости EI 30	Ст.4, ст.151 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); п.8.4* СНиП 21-01-97*	01 августа 2017 года	
4	Установить пожарные шкафы из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 57	01 августа 2017 года	
5	Иметь на объекте резервный запас пожарных извещателей каждого типа для замены неисправных или выработавших свой ресурс в количестве, не менее 10% от установленных.	ФЗ от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, 151; РД 009-01-96 п. 2.2.7.	01 августа 2017 года	
6	В инвентарном кабинете на электросветильнике установить защитный колпак (рассеиватель), предусмотренный конструкцией светильника	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42в	01 августа 2017 года	
7	Установить на двери эвакуационных выходов запоры обеспечивающих возможность свободного открывания изнутри, без ключа.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.35	01 августа 2017 года	
8	Установить указатели направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.55	01 августа 2017 года	
9	Осуществить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) проводится не реже 1 раза в год.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21	01 августа 2017 года	

Установление указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей

организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках **внепланового** мероприятия по надзору 01 августа 2017 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор межрайонного  
отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому и  
Тетюшскому муниципальным районам  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
ст. лейтенант внутренней службы Сафиуллин



Д.Х.

(подпись)

М.Л.П.\*

« 11 » апреля 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор Зиганов Нияз Анасович

(должность, фамилия, инициалы)

« 11 » апреля 2017 г.

\* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.