

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Межрайонное отделение надзорной деятельности и ПР по Камско-Устьинскому
и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
(наименование органа государственного пожарного надзора)
Республика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши, ул. Малкина,

д. 5

Предписание № 104/1/104

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

"Бакрчинская средняя общеобразовательная школа",

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

"Бакрчинская средняя общеобразовательная школа" Салимзянову Фагиму Назимовичу

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) Начальника межрайонного отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковника внутренней службы Камбеева Ильсура Ильгизовича № 104 от 02 августа 2018 года, согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 час. 00 мин. 09 августа 2018 года до 15 час. 00 мин. 09 августа 2018 года проведена **плановая** проверка старшим инспектором межрайонного отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ старшим лейтенантом внутренней службы Сафиуллиным Денисом Хасиповичем здания и территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бакрчинская средняя общеобразовательная школа» расположенная по адресу: РТ, Тетюшский муниципальный район, с. Бакрчи, ул. Тукая, д. 15 совместно с директором Салимзяновым Фагимом Назимовичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункты (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Оборудовать здание молниезащитой от первичных разрядов молний.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях	01 апреля 2019 года	

		пожарной безопасности» ч.1, п. 4 ст. 50, ст. 151, № 123-ФЗ, СО 153-34.21.122-2003г.		
2	Осуществлять проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21	01 апреля 2019 года	

Установление указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках **внепланового** мероприятия по надзору 01 апреля 2019 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор межрайонного
отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому и
Тетюшскому муниципальным районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
ст. лейтенант внутренней службы Сафиуллин Д.Х.



« 09 » августа 2018 г.



Предписание для исполнения получил:
Директор Салимзянов Фагим Назимович
(должность, фамилия, инициалы)

« 09 » августа 2018 г.

* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.