

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонное отделение надзорной деятельности и ПР по Камско-Устьинскому
и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Республика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши, ул. Малкина,

д. 5

Предписание № 25/1/25

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Большетарханская средняя общеобразовательная школа»,

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Большетарханская средняя общеобразовательная школа»

Шагаеву Расыху Инталовичу

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) Начальника межрайонного отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковника внутренней службы Камбеева Ильсура Ильгизовича № 25 от 01 марта 2021 года, согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 час. 00 мин. 17 марта 2021 года до 15 час. 00 мин. 17 марта 2021 года проведена **плановая** проверка старшим инспектором межрайонного отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитаном внутренней службы Горбуновым Романом Михайловичем здания и территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большетарханская средняя общеобразовательная школа» расположенная по адресу: РТ, Тетюшский муниципальный район, с. Большие Тарханы, ул. Горького, д. 36 совместно с директором Шагаевым Расыхом Инталовичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункты (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Автоматическую установку пожарной сигнализации привести в исправное состояние.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года	01 августа 2021 года	

		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54 ч. 2, п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479); таб. 1 п.9 НПБ 110-03, таб. 2 п. 14 НПБ 104-03		
2	Эвакуационные выходы обеспечить наличие и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479)	01 августа 2021 года	
3	Помещение технологии оборудовать автоматическими пожарными извещателями.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479); ст.4, ст.151 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); общие положения п.4, табл.3 п.38 НПБ 110-2003	01 августа 2021 года	
4	В помещении спортзала не эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	п. 35(В) Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479)	01 августа 2021 года	

Установление указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в

трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках **внепланового** мероприятия по надзору 01 августа 2021 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор межрайонного
отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому и
Тетюшскому муниципальным районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
капитан внутренней службы Горбунов Р.М.



(подпись)

М.Л.П.*

« 17 » марта 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:
Директор Шагаев Расых Инталович

(должность, фамилия, инициалы)

« 17 » марта 2021 г.

* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.