

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонное отделение надзорной деятельности и ПР по Камско-Устьинскому
и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Республика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши, ул. Малкина,

д. 5

Предписание № 16/1/16

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Большетарханская средняя общеобразовательная школа»,

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Большетарханская средняя общеобразовательная школа»

Шагаеву Расыху Инталовичу

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) Начальника межрайонного отделения
НД и ПР по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и
ПР ГУ МЧС России по РТ подполковника внутренней службы Камбеева Ильсура
Ильгизовича № 16 от 02 марта 2018 года, согласно ст. 6 Федерального закона от 21
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. 15
марта 2018 года до 11 час. 00 мин. 15 марта 2018 года проведена **плановая** проверка
старшим инспектором межрайонного отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому и
Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ старшим
лейтенантом внутренней службы Горбуновым Романом Михайловичем здании и
территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Большетарханская средняя общеобразовательная школа» расположенная по адресу:
РТ, Тетюшский муниципальный район, с. Большие Тарханы, ул. Горького, д. 36
совместно с директором Шагаевым Расыхом Инталовичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункты (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка о выполне нии (указыва ется только выполне ние)
1	2	3	4	5
1	Установить молниезащиту от первичных разрядов молний.	Ч.1, п. 4 ст. 50, ст. 151, № 123-ФЗ, СО 153-34.21.122-2003г.	01 августа 2018 года	

2	Выполнить выход на чердак через противопожарный люк 2 типа, с пределом огнестойкости EI 30.	Ст.4, ст.151 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); п.8.4* СниП 21-01-97*	01 августа 2018 года	
3	Осуществить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21	01 августа 2018 года	
4	В помещении спортзала установить автоматическую установку пожарной сигнализации.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 151, Свод правил 5.13.130.2009 (Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические таблица А.1 п.7.2)	01 августа 2018 года	
5	В кабинетах завхоза, истории и в столовой установить защитные колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией светильников.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42в	01 августа 2018 года	
6	Отправить на своевременную перезарядку огнетушителя.	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01 август 2018 года	
7	В помещении столовой эвакуационный выход оборудовать автоматическим доводчиком с уплотнениями в притворах.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13.13-2009 «эвакуационные пути, выходы» п. 4.2.7	01 август 2018 года	

Установление указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках **внепланового** мероприятия по надзору 01 августа 2018 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор межрайонного
отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому и
Тетюшскому муниципальным районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
ст. лейтенант внутренней службы Горбунов

Р.М.



« 15 » марта 2018 г.



Предписание для исполнения получил:
Директор Шагаев Расых Инталович
(должность, фамилия, инициалы)

« 15 » марта 2018 г.

* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.