


УТВЕРЖДЕН
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021г. №777

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *

Размещено 29.10.2021г.,
КНМ 16210061000201298200



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Камско-
Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Малкина, д. 5, г. Тетюши, Тетюшский район, РТ, 422370,
код 84373 тел. 5-39-22, e-mail: ond_tet@mail.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 181/1/181

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Законному представителю юридического лица и.о. директора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Жуковская начальная
общеобразовательная школа» Тетюшского муниципального района Республики
Татарстан Борисовой Елене Александровне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам Республики Татарстан – начальника межрайонного отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому и Тетюшскому МР РТ Камбеева Ильсура Ильгизовича № 181 от 29 октября 2021 года в период: с «11» ноября 2021 г. по «11» ноября 2021 г.

майором внутренней службы Горбуновым Романом Михайловичем –

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

государственным инспектором по Камско-Устьинскому и Тетюшскому МР РТ – старшим инспектором межрайонного отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому Тетюшскому МР РТ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,

органа государственного пожарного надзора)

проведена Выездная плановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица И.о. директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Жуковская начальная общеобразовательная школа» Тетюшского муниципально

района Республики Татарстан Борисова Елена Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Чердачное помещение оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52 п. 3; ст. 151, Свод правил 5.13.130.2009 (Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические таблица А.1 п.7.2)	01 марта 2022 года	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемого лица, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации

Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Жуковская начальная общеобразовательная школа» Борисова Елена Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Государственный инспектор по Камско-Устьинскому и Тетюшскому МР РТ по пожарному надзору – старший инспектор межрайонного отделения и ПР по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Горбунов Роман Михайлович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.