

Заместителю главного государственного
санитарного врача по Буинскому району и г.
Буинск, Тетюшскому, Дрожжановскому,
Апастовскому районам
Мазюкину Олегу Алексеевичу
от директора МБОУ «Кильдюшевская СОШ»
Малькиной Л. П.

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения	Какие мероприятия проведены.
1.	Расписание занятий в школе на 2019-2020 учебный год привести в соответствие с требованиями	Нарушения устранены. Расписание приведено в соответствии с требованиями
2.	Соблюдение условия хранения уборочного инвентаря	Нарушения устранены
3.	В санитарных узлах, рядом с умывальными раковинами установить электрополотенце или приспособление для бумажного полотенца	Установлены приспособления для бумажного полотенца
4.	Обеспечить соответствие классных досок в кабинете музыки и кабинете русского языка и литературы требованиям	Подана заявка (срок до 01.08.2020г)
5.	Соблюдать режим мытья разделочного инвентаря	Нарушения устранены
6.	Обеспечить соответствие фактического рациона питания утвержденному примерному меню	Нарушения устранены. Меню соответствует рациону питания.
7.	Обеспечить маркировки на кухонной посуде.	Нарушения устранены . Кухонная посуда промаркирована.
8.	Бракераж поступающей продукции проводить в полном объеме, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья заполнять своевременно.	Нарушения устранены. Журналы заполняются своевременно
9.	В складском помещении обеспечить контроль за относительной влажностью и температурой воздуха с занесением данных в журнал	Журнал заведен. Данные влажности и температуры воздуха заносятся в журнал.
10.	Обеспечить засетчивание оконных проемов в помещениях столовой для предупреждения залетов насекомых	Подана заявка (срок до 01.08.2020г)
11.	В пищеблоке для ополаскивания посуды в третьей секции ванны горячей водой установить гибкие шланги с душевой насадкой	Гибкий шланг с душевой насадкой установлен.
12.	Уровни освещенности в кабинетах информатики, родного (татарского языка), русского языка, начальных классов(2 класс) привести в соответствии с требованиями. В рамках производственного контроля провести повторные замеры освещенности и представить протокол замеров в ТО Управление Роспотребнадзора по РТ в Буинском, Дрожжановском, Тетюшском районах	Заявка подана. Срок исполнения до 01.02.2020 год
13.	Обеспечить своевременную замену перегоревших ламп в учебных помещениях и коридорах школ	Приобретены лампы. Перегоревшая лампа заменена.
14.	В кабинетах биологии, информатики, музыки обеспечить замену треснувших оконных стекол	Подана заявка (срок исполнения до 01.08.2020 года)
15.	Допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а именно проба питьевой воды из водопроводного крана столовой не соответствует требованиям по органолептическим показателям. Обеспечить пищеблок питьевой водой, соответствующей	Подана заявка (срок исполнения до 01.02.2020 года)

требованиям по органолептическим показателям,
провести повторное исследование питьевой воды в
рамках производственного контроля и представить в ТО
Управление Роспотребнадзора по РТ в Буинском,
Дрожжановском, Тетюшском районах

Директор МБОУ «Кильдюшевская СОШ»  Малькина Л. П.

