

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонное отделение надзорной деятельности и ПР по Камско-Устьинскому

и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Республика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши, ул. Малкина,

д. 5

### Предписание № 111/1/111

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Кильдюшевская средняя общеобразовательная школа» Тетюшского

муниципального района Республики Татарстан;

Директору МБОУ «Кильдюшевская средняя общеобразовательная школа»

Тетюшского муниципального района РТ Митрюшкиной Юлии Гурьевне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) Начальника межрайонного отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковника внутренней службы Камбеева Ильсура Ильгизовича № 111 от 31 августа 2017 года, согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. 07 сентября 2017 года до 11 час. 00 мин. 07 сентября 2017 года проведена **плановая** проверка начальником межрайонного отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковником внутренней службы Камбеевым Ильсуром Ильгизовичем здания и территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кильдюшевская средняя общеобразовательная школа» Тетюшского муниципального района РТ расположенное по адресу: РТ, Тетюшский район, с. Кильдюшево, ул. Молодежная, д. 15 совместно с директором Митрюшкиной Юлией Гурьевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункты (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Покрытие пола, отделка стен на путях эвакуации выполнить материалом с исследованными показателями пожарной опасности	ст.4, ст. 151 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ), СНиП 21-01-97* п. 6.25*	01 декабря 2017 года	



2	Установить противопожарную дверь в коридоре между школой и садиком (с пределом огнестойкости не менее EI 30)	ст.4, ст. 151 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); п.5.14*, п.7.1, п.7.4 СНиП 21-01-97*;	01 декабря 2017 года	
3	Провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21	01 декабря 2017 года	
4	Извещать подразделения пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 55	01 декабря 2017 года	

Установление указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках **внепланового** мероприятия по надзору 01 декабря 2017 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

МЧС РОССИИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Начальник межрайонного  
отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому и  
Тетюшскому муниципальным районам  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
подполковник внутренней службы Камбеев

И.И.



« 07 » сентября 2017 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:  
Директор Митрюшкина Юлия Гурьевна  
(должность, фамилия, инициалы)

« 07 » сентября 2017 г.

\* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



На основании изложенного выше, руководствуясь статьями 4.4, 20.4, 23.34, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства, предусмотренные статьями 4.2, 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

Раскаяние лица совершившего административное правонарушение

(указать конкретные смягчающие и отягчающие вину обстоятельства)

### ПОСТАНОВИЛ:

Гражданина, должностное лицо Митрюшкину Юлию Гурьевну

(фамилия, имя, отчество)

за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, привлечь к административной ответственности в виде

Предупреждения

(предупреждения или административного штрафа на сумму прописью)

Разъяснить гражданину, должностному лицу Митрюшкиной Юлие Гурьевне

(фамилия и инициалы)

что настоящее постановление согласно статьям 30.1 – 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях может быть обжаловано в течение 10 суток со дня его вручения или получения копии

У начальника межрайонного отделения НД и ПР или районном суде

(указывается вышестоящее должностное лицо или суд)

Указанную в постановлении сумму штрафа внести на расчетный счет:

Получатель: УФК по РТ (ГУ МЧС РФ по РТ)

(указать информацию о получателе штрафа, необходимую в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа)

ИНН 1660075068, КПП 166001001, р/с 40101810800000010001 в ГРКЦ НБ РТ Банка России г. Казань, БИК 049205001

КБК 17711627000016000140 (за нарушение требований ПБ), ОКТМО 92655000

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, исполнительный документ в течение трех суток будет направлен судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Камбеев Ильсур Ильгизович Подпись лица, вынесшего постановление

Копию постановления получил

Митрюшкина Юлия Гурьевна « 12 » сентября 2017 года

(подпись лица, привлекаемого к административной ответственности)

Копия постановления отправлена почтой, исх. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ года

Постановление вступает в законную силу « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ года

Административный штраф в срок до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ года не уплачен

Постановление обращено к исполнению, исх. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ года

**Отметка об исполнении постановления.**

Постановление № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

исполнено « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(номер финансового документа)