

УТВЕРЖДЕН
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021г. №777

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *

Размещено 07.09.2021г.,
КНМ 16210061000200683251



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Камско-
Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Малкина, д. 5, г. Тетюши, Тетюшский район, РТ, 422370,
код 84373 тел. 5-39-22, e-mail: ond_tet@mail.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 166/1/166

(первая цифра - номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Законному представителю юридического лица директору муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Урюмская средняя
общеобразовательная школа» Тетюшского муниципального района Республики
Татарстан Краснову Ивану Викторовичу

КОПИЯ
ВЕРНА



И. В. Краснов

Во исполнение решения главного государственного инспектора по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам Республики Татарстан – начальника межрайонного отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому и Тетюшскому МР РТ Камбеева Ильсура Ильгизовича № 166 от 07 сентября 2021 года в период: с «20» сентября 2021 г. по «20» сентября 2021 г.

майором внутренней службы Горбуновым Романом Михайловичем –

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лица), руководитель группы инспекторов)

государственным инспектором по Камско-Устьинскому и Тетюшскому МР РТ – старшим инспектором межрайонного отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому и Тетюшскому МР РТ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,

органа государственного пожарного надзора)

проведена Выездная внеплановая проверка

(контрольные (надзорные) мероприятия)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Урюмск средняя общеобразовательная школа» Тетюшского муниципального района Республики Татарстан Краснов Иван Викторович

(должности, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность участника в контролируемом (надзорном) объекте/лице)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ных) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479)	01 августа 2022 года	

**КОПИЯ
ВЕРНА**



И. П. Горбунов

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
	включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.			
2	Извещать подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479)	01 августа 2022 года	
3	Помещение подвала оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (ст.4, ст. 151 ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. ФЗ-117); приложение А п.4 СП.13130.2009);	ст.4, ст.151 ФЗ №123 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ; п.5.14*, п.7.1, п.7.4 СНИП 21-01-97*;	01 августа 2022 года	
4	На 2-ом этаже не допускать изменение направления открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к	п. 27(д) Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479)	01 августа 2022 года	

КОПИЯ
ВЕРНА

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
	которым предъявляются иные требования.			
5	Не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассивателями), предусмотренными конструкцией.	п. 35(в) Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479)	01 августа 2022 года	
6	В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.	п. 10 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479)	01 августа 2022 года	
7	Неисправна автоматическая установка пожарной сигнализации, шлейфы находятся в выключенном состоянии.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54 ч. 2, п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479; таб. 1 п. 9 НПБ 110-03, таб. 2 п. 14 НПБ 104-03).	01 августа 2022 года	



**КОПИЯ
ВЕРНА**

М.В. Гусев

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Урюмская средняя общеобразовательная школа" Тетюшского муниципального района Республики Татарстан Краснов Иван Викторович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Государственный инспектор по Камско-Устьинскому и Тетюшскому МР РТ по пожарному надзору – старший межрайонного отделения по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Горбунов Роман Михайлович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)




(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

**КОПИЯ
ВЕРНА**  